

BÁO CÁO PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH SỬ DỤNG ĐIỆN TẠI CÁC KHU VỰC SO VỚI ĐỊNH MỨC CỦA KHÁCH SẠN THÁNG 03/2023
Ngày lập: 10/04/2023

| | Khu vực (EAC) | Tổng số kwh tiêu thụ | Doanh thu | Số lượt khách | Số ngày phòng | Số kg đồ giặt; Số giờ | Diện tích sàn làm lạnh (m ²) | Định mức | | Kết quả thực hiện | | Tỉ lệ thực hiện so với định mức | | Số kwh tiết kiệm | Nhận xét | Số tiền tiết kiệm (không tiết kiệm) quy đổi so với định mức |
|---|-------------------|----------------------|-----------------------|---------------|---------------|-----------------------|--|----------------|------------------------|-------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------|-------------|---|
| | | | | | | | | MT (kwh/khách) | KT (chi phí/doanh thu) | MT (kwh/khách) | KT (chi phí/doanh thu) | MT (kwh/khách) | KT (chi phí/doanh thu) | | | |
| 1 | Hoa Mai | 5,460 | 1,261,388,293 | 7,609 | - | - | - | 0.72 | 1.51% | 0.72 | 1.16% | 99.7% | 76.9% | 18 | Đạt | 49,564 |
| 2 | Rooftop Garden | 3,142 | 4,154,838,916 | 10,091 | - | - | - | 0.48 | 0.31% | 0.31 | 0.20% | 64.9% | 65.4% | 1,702 | Đạt | 4,563,983 |
| 3 | Cung Đình | 4,880 | 690,321,739 | 1,236 | - | - | - | 5.00 | 1.71% | 3.95 | 1.90% | 79.0% | 110.9% | 1,300 | Đạt | 3,486,659 |
| 4 | Hoàng Sa | 3,427 | 322,840,746 | 594 | - | - | - | 7.50 | 2.18% | 5.77 | 2.85% | 76.9% | 130.6% | 1,028 | Đạt | 2,757,143 |
| 5 | Tiệc-HN khu East | 5,354 | 2,167,299,571 | 3,856 | - | 279 | 11,314 | 0.0025 | 0.50% | 0.0017 | 0.66% | 67.8% | 132.5% | 2,537 | Đạt | 6,805,169 |
| 6 | Tiệc-HN khu Exec | 7,000 | 1,507,067,136 | 1,742 | - | 175 | 12,555 | 0.0035 | 0.63% | 0.0032 | 1.25% | 91.0% | 197.7% | 690 | Đạt | 1,850,444 |
| 7 | Phòng Ngủ | 29,670 | 13,862,386,106 | 7,557 | 5,095 | - | - | 6.10 | 0.59% | 5.82 | 0.57% | 95.5% | 97.3% | 1,410 | Đạt | 3,780,343 |
| 8 | Nhà Giặt | 6,432 | 111,264,300 | 277 | - | 82,231 | - | 0.132 | 36.00% | 0.078 | 15.5% | 59.3% | - | 4,422 | Đạt | 11,861,325 |
| 9 | Bếp L6 | 726 | 7,583,526,780 | 21,556 | - | - | - | 0.04 | 0.02% | 0.03 | 0.03% | 93.6% | 128.4% | 50 | Đạt | 133,786 |
| 10 | Bếp Cung Đình | 16,320 | 4,567,343,034 | 8,418 | - | - | - | 1.60 | 0.69% | 1.94 | 0.96% | 121.2% | 138.9% | -2,851 | Không đạt | -7,647,048 |
| 11 | Bếp Căn tin | 1,654 | - | 9,211 | - | - | - | 0.23 | - | 0.18 | - | 78.1% | - | 465 | Đạt | 1,246,869 |
| 12 | Khối Văn phòng | 3,000 | - | - | - | 214 | 7,800 | 0.00 | - | 0.0018 | - | - | - | - | - | - |
| 13 | GYM + POOL | 4,691 | 94,242,635 | 356 | - | - | - | - | - | 13.18 | 13.35% | - | - | - | - | - |
| 14 | Rex Health Club | 1,500 | 151,177,700 | 158 | - | - | - | - | - | 9.49 | 2.66% | - | - | - | - | - |
| 15 | Galaxy | 52,945 | - | 415 | - | - | - | - | - | - | #DIV/0! | - | - | - | - | - |
| 16 | Solar Exec wing | - | 2,715,015,950 | 12,545 | 889 | - | - | - | - | 0.00 | 0.00% | - | - | - | - | - |
| 17 | Solar East wing | 10,520 | 11,147,370,156 | 29,113 | 4,206 | - | - | - | - | 0.36 | 0.25% | - | - | - | - | - |
| 18 | Mặt bằng cho thuê | 100,802 | 7,679,712,000 | - | - | - | - | - | - | - | 3.52% | - | - | - | - | - |
| 19 | Khách sạn | 480,677 | 29,200,607,609 | 48,012 | 5,095 | 82,231 | 23,869 | - | - | 94.34 | 4.41% | - | - | - | - | - |
| Toàn khách sạn | | 581,479 | 36,880,319,609 | 48,012 | 5,095 | 82,231 | 23,869 | 125 | 5.20% | 114.13 | 4.23% | 91.3% | 81.3% | 55,396 | Đạt | |
| Tỉ lệ % kwh điện tiết kiệm so với kwh tiêu thụ khu vực khách sạn | | | | | | | | | | | | | | | 9.5% | |

* Ghi chú: Đơn giá TB tiền điện 2,682 kwh/đ

- MT: Định mức môi trường; Đơn vị tính: kwh/khách (các nhà hàng, bếp); kwh/ngày phòng (phòng ngủ, toàn khách sạn); kwh/kg đồ giặt (nhà giặt); kwh/m²/h (Tiền sảnh, Tiệc - Hội nghị, Khối văn phòng)
- KT: Định mức kinh tế; Đơn vị tính: Tỉ lệ % chi phí tiền điện/doanh thu
- Khu vực khách sạn không bao gồm mặt bằng cho thuê.
- Các khu vực không đạt các định mức chỉ tiêu kinh tế và môi trường so với định mức điện trong tháng 03/2023 là: Bếp Cung Đình.
- Tháng 03/2023, Khách sạn đạt chỉ tiêu tổng thể 9.5% so với định mức đề ra.

* Đề nghị: Trưởng Bộ Phận/Outlets lập Hồ sơ Biểu mẫu Ghi nhận Thông tin và sự không phù hợp, phân tích rõ ràng và đầy đủ các nguyên nhân và đề xuất các hành động khắc phục, phòng ngừa cần phải thực hiện nhằm đạt được định mức khách sạn đề ra trong các tháng tiếp theo. Đồng thời, phải thông báo cho tất cả nhân viên trong bộ phận để thực hiện và lưu các hồ sơ liên quan. Riêng các Outlets chưa đạt, báo cáo này sẽ được gửi trực tiếp đến Trưởng bộ phận hoặc nhân sự phụ trách trực tiếp Outlets và sẽ ký xác nhận trên báo cáo.