

**BÁO CÁO PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH SỬ DỤNG ĐIỆN TẠI CÁC KHU VỰC SO VỚI ĐỊNH MỨC CỦA KHÁCH SẠN THÁNG 07/2021**  
Ngày lập: 10/08/2021

Khu vực (EAC)	Tổng số kwh tiêu thụ	Doanh thu	Số lượt khách	Số ngày phòng	Số kg đồ giặt; Số giờ	Diện tích sàn làm lạnh (m <sup>2</sup> )	Định mức		Kết quả thực hiện		Tỉ lệ thực hiện so với định mức		Số kwh tiết kiệm	Nhận xét
							MT	KT	MT	KT	MT	KT		
Hoa Mai	928	106,114,590	891	-	-	-	1.40	1.90%	1.04	1.49%	74.4%	78.5%	319	Đạt
Rooftop Garden	3,292	112,781,896	114	-	-	-	1.11	0.63%	28.88	4.98%	2601.5%	790.0%	-3,165	Không đạt
Cung Đình	4,360	282,616,641	1,113	-	-	-	4.35	1.75%	3.92	2.63%	90.1%	150.3%	482	Đạt
Hoàng Sa	-	-	0	-	-	-	7.50	2.92%	-	-	-	-	-	-
Tiệc-HN khu East	-	30,000,000	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Đang bảo trì
Tiệc-HN khu Exec	2,060	34,019,210	121	-	52	11,340	0.0030	0.88%	0.0035	10.32%	117.6%	1173.2%	-308	Không đạt
Phòng Ngủ	8,144	767,733,320	1,077	895	-	-	11.15	1.23%	9.10	1.81%	81.6%	147.0%	1,835	Đạt
Nhà Giặt	6,314	7,238,000	24	-	24,317	-	0.16	-	0.260	148.73%	167.5%	-	-2,545	Không đạt
Bếp L6	267	248,896,486	1,025	-	-	-	0.20	0.15%	0.26	0.18%	130.0%	125.9%	-62	Không đạt
Bếp Cung Đình	4,140	316,635,851	1,234	-	-	-	1.60	0.79%	3.35	2.23%	209.7%	282.2%	-2,166	Không đạt
Bếp Căn tin	1,525	-	2,251	-	-	-	0.17	-	0.68	-	405.7%	-	-1,149	Không đạt
Khối Văn phòng	2,000	-	-	-	150	7800	-	-	0.0017	-	-	-	-	-
GYM + POOI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rex Health Club	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Galaxy	-	2,234,496,000	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	-	-	-	-
Solar Exec wing	230	253,736,341	6,131	229	-	-	-	-	0.04	0.15%	-	-	-	-
Solar East wing	3,830	513,996,979	2,102	666	-	-	-	-	1.82	1.27%	-	-	-	-
Mặt bằng cho thuê	-	7,506,296,000	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	-	-	-	-
Khách sạn	283,036	2,552,975,191	4,776	895	24,317	11,340	-	-	316.24	18.90%	-	-	-	-
<b>Toàn khách sạn</b>	<b>283,036</b>	<b>10,059,271,191</b>	<b>4,776</b>	<b>895</b>	<b>24,317</b>	<b>11,340</b>	<b>253</b>	<b>6.00%</b>	<b>316.24</b>	<b>4.80%</b>	<b>125.0%</b>	<b>80.0%</b>	<b>-56,601</b>	<b>Không đạt</b>
<b>Tỉ lệ % kwh điện tiết kiệm so với kwh tiêu thụ khu vực khách sạn</b>													<b>-20.0%</b>	

- \* Ghi chú:**
- Đơn giá TB tiền điện **1,705 kwh/đ**
  - MT: Định mức môi trường; Đơn vị tính: kwh/khách (các nhà hàng, bếp); kwh/ngày phòng (phòng ngủ, toàn khách sạn); kwh/kg đồ giặt (nhà giặt); kwh/m<sup>2</sup>/h (Tiền sảnh, Tiệc - Hội nghị, Khối văn phòng)
  - KT: Định mức kinh tế; Đơn vị tính: Tỉ lệ % chi phí tiền điện/doanh thu
  - Khu vực khách sạn không bao gồm mặt bằng cho thuê.
- \* Nhận xét:**
- Các khu vực không đạt các định mức chỉ tiêu kinh tế và môi trường so với định mức điện trong tháng 07/2021 là: Tiệc-HN Exec, Nhà Giặt, Bếp L6, Bếp CD, Bếp căn tin, Rooftop.
- \* Đề nghị:**
- Trường Bộ Phận/Outlets lập Hồ sơ Biểu mẫu Ghi nhận Thông tin và sự không phù hợp, phân tích rõ ràng và đầy đủ các nguyên nhân và đề xuất các hành động khắc phục, phòng ngừa cần phải thực hiện nhằm đạt được định mức khách sạn đề ra trong các tháng tiếp theo. Đồng thời, phải thông báo cho tất cả nhân viên trong bộ phận để thực hiện và lưu các hồ sơ liên quan.