

BÁO CÁO PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH SỬ DỤNG ĐIỆN TẠI CÁC KHU VỰC SO VỚI ĐỊNH MỨC CỦA KHÁCH SẠN THÁNG 08/2021
Ngày lập: 10/09/2021

Khu vực (EAC)	Tổng số kwh tiêu thụ	Doanh thu	Số lượt khách	Số ngày phòng	Số kg đồ giặt; Số giờ	Diện tích sàn làm lạnh (m ²)	Định mức		Kết quả thực hiện		Tỉ lệ thực hiện so với định mức		Số kwh tiết kiệm	Nhận xét
							MT	KT	MT	KT	MT	KT		
Hoa Mai	1,002	166,609,035	1,286	-	-	-	1.40	1.90%	0.78	1%	56%	54%	798	Đạt
Rooftop Garden	672	143,258,812	193	-	-	-	1.11	0.63%	3.48	1%	314%	127%	-458	Không đạt
Cung Đình	4,300	217,926,610	683	-	-	-	4.35	1.75%	6.30	3%	145%	192%	-1,329	Không đạt
Hoàng Sa	1,234	-	0	-	-	-	7.50	2.92%	-	-	-	-	-	-
Tiệc-HN khu East	-	228,469,000	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Đang bảo trì
Tiệc-HN khu Exec	2,200	96,552,760	751	-	54	11,340	0.0030	0.88%	0.0036	4%	121%	441%	-380	Không đạt
Phòng Ngủ	11,394	544,453,527	1,126	942	-	-	11.15	1.23%	12.10	4%	108%	290%	-891	Không đạt
Nhà Giặt	8,952	5,269,000	22	-	28,450	-	0.16	-	0.315	289%	203%	-	-4,542	Không đạt
Bếp L6	412	538,336,847	1,529	-	-	-	0.20	0.15%	0.27	0%	135%	90%	-107	Không đạt
Bếp Cung Đình	400	314,479,370	1,434	-	-	-	1.60	0.79%	0.28	0%	17%	27%	1,894	Đạt
Bếp Căn tin	1,640	-	3,374	-	-	-	0.17	-	0.49	-	291%	-	-1,076	Không đạt
Khối Văn phòng	1,200	-	-	-	100	2100	-	-	0.0057	-	-	-	-	-
GYM + POOI	602	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rex Health Club	700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Galaxy	53,608	2,234,496,000	-	-	-	-	-	-	-	4%	-	-	-	-
Solar Exec wing	230	238,456,055	5,753	459	-	-	-	-	0.04	0%	-	-	-	-
Solar East wing	3,830	305,997,471	2,655	483	-	-	-	-	1.44	2%	-	-	-	-
Mặt bằng cho thuê	100,697	6,529,296,000	-	-	-	-	-	-	-	3%	-	-	-	-
Khách sạn	162,225	2,478,389,881	7,943	942	28,450	11,340	-	-	172.21	11%	-	-	-	-
Toàn khách sạn	262,922	9,007,685,881	7,943	942	28,450	11,340	253	6.00%	279.11	4.97%	110.3%	82.8%	-24,596	Không đạt
Tỉ lệ % kwh điện tiết kiệm so với kwh tiêu thụ khu vực khách sạn														-9.4%

- * Ghi chú:**
- Đơn giá TB tiền điện **1,702 kwh/đ**
 - MT: Định mức môi trường; Đơn vị tính: kwh/khách (các nhà hàng, bếp); kwh/ngày phòng (phòng ngủ, toàn khách sạn); kwh/kg đồ giặt (nhà giặt); kwh/m²/h (Tiền sảnh, Tiệc - Hội nghị, Khối văn phòng)
 - KT: Định mức kinh tế; Đơn vị tính: Tỉ lệ % chi phí tiền điện/doanh thu
 - Khu vực khách sạn không bao gồm mặt bằng cho thuê.

- * Nhận xét:**
- Các khu vực không đạt các định mức chỉ tiêu kinh tế và môi trường so với định mức điện trong tháng 08/2021 là: Rooftop, Cung Đình, Tiệc-HN Exec, Phòng ngủ, Nhà giặt, Bếp L6, Bếp căn tin.

- * Đề nghị:**
- Trường Bộ Phận/Outlets lập Hồ sơ Biểu mẫu Ghi nhận Thông tin và sự không phù hợp, phân tích rõ ràng và đầy đủ các nguyên nhân và đề xuất các hành động khắc phục, phòng ngừa cần phải thực hiện nhằm đạt được định mức khách sạn đề ra trong các tháng tiếp theo. Đồng thời, phải thông báo cho tất cả nhân viên trong bộ phận để thực hiện và lưu các hồ sơ liên quan.