

BÁO CÁO PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH SỬ DỤNG ĐIỆN TẠI CÁC KHU VỰC SO VỚI ĐỊNH MỨC CỦA KHÁCH SẠN THÁNG 09/2021
Ngày lập: 10/10/2021

Khu vực (EAC)	Tổng số kwh tiêu thụ	Doanh thu	Số lượt khách	Số ngày phòng	Số kg đồ giặt; Số giờ	Diện tích sàn làm lạnh (m ²)	Định mức		Kết quả thực hiện		Tỉ lệ thực hiện so với định mức		Số kwh tiết kiệm	Nhận xét
							MT	KT	MT	KT	MT	KT		
Hoa Mai	284	126,576,000	1,172	-	-	-	1.40	1.90%	0.24	0.38%	17.3%	20.1%	1,357	Đạt
Rooftop Garden	596	197,760,915	513	-	-	-	1.11	0.63%	0.00	0.51%	0.0%	81.4%	569	Đạt
Cung Đình	3,960	151,379,659	498	-	-	-	4.35	1.75%	0.00	4.45%	0.0%	254.42%	2,166	Đạt
Hoàng sa	952	-	-	-	-	-	7.50	2.92%	0.00	-	0.0%	-	0	-
Tiệc-HN khu East	-	-	-	-	-	0	0.0035	0.97%	-	-	-	-	-	Đang bảo trì
Tiệc-HN khu Exec	1,560	-	-	-	38	11,340	0.0030	0.88%	0.0036	-	120.7%	-	-267	Không đạt
Phòng Ngủ	16,994	264,302,681	1,123	773	-	-	11.15	1.23%	21.98	10.94%	197.2%	889.7%	-8,375	Không đạt
Nhà Giặt	9,459	10,813,000	2	-	31,200	-	0.16	-	0.303	148.89%	195.6%	-	-4,623	Không đạt
Bếp L6	456	324,336,915	1,685	-	-	-	0.20	0.15%	0.27	0.24%	135.2%	164.9%	-119	Không đạt
Bếp Cung Đình	10,480	151,379,659	498	-	-	-	1.60	0.79%	-	11.78%	-	1491.5%	-	-
Bếp Căn tin	1,801	-	6,442	-	-	-	0.17	-	0.28	-	167.4%	-	-725	Không đạt
Khối Văn phòng	1,400	-	-	-	100	1000	-	-	0.0140	-	-	-	-	-
GYM + POOL	606	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rex Health Club	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Galaxy	175	2,234,496,000	-	-	-	-	-	-	-	0.01%	-	-	-	-
Solar Exec wing	-	39,831,414	7,211	138	-	-	-	-	0.00	0.00%	-	-	-	-
Solar East wing	5,320	224,471,267	2,808	635	-	-	-	-	1.89	4.03%	-	-	-	-
Mặt bằng cho thuê	40,482	6,422,496,000	-	-	-	-	-	-	-	1.07%	-	-	-	-
Khách sạn	233,531	2,229,606,642	8,739	773	31,200	29,340	-	-	302.11	17.83%	-	-	-	-
Toàn khách sạn	274,013	8,652,102,642	8,739	773	31,200	29,340	253	6.00%	354.48	5.39%	140.1%	89.8%	-78,444	Không đạt
Tỉ lệ % kwh điện tiết kiệm so với kwh tiêu thụ khu vực khách sạn														-28.6%

- * Ghi chú:**
- Đơn giá TB tiền điện **1,702 kwh/d**
 - MT: Định mức môi trường; Đơn vị tính: kwh/khách (các nhà hàng, bếp); kwh/ngày phòng (phòng ngủ, toàn khách sạn); kwh/kg đồ giặt (nhà giặt); kwh/m²/h (Tiền sảnh, Tiệc - Hội nghị, Khối văn phòng)
 - KT: Định mức kinh tế; Đơn vị tính: Tỉ lệ % chi phí tiền điện/doanh thu
 - Khu vực khách sạn không bao gồm mặt bằng cho thuê.
- * Nhận xét:**
- Các khu vực không đạt các định mức chỉ tiêu kinh tế và môi trường so với định mức điện trong tháng 09/2021 là: Tiệc-HN Exec, Phòng ngủ, Nhà giặt, Bếp L6, Bếp Căn tin.

*** Đề nghị:** Trưởng Bộ Phận/Outlets lập Hồ sơ Biểu mẫu Ghi nhận Thông tin và sự không phù hợp, phân tích rõ ràng và đầy đủ các nguyên nhân và đề xuất các hành động khắc phục, phòng ngừa cần phải thực hiện nhằm đạt được định mức khách sạn đề ra trong các tháng tiếp theo. Đồng thời, phải thông báo cho tất cả nhân viên trong bộ phận để thực hiện và lưu các hồ sơ liên quan.