

BÁO CÁO PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH SỬ DỤNG ĐIỆN TẠI CÁC KHU VỰC SO VỚI ĐỊNH MỨC CỦA KHÁCH SẠN THÁNG 11/2016
Ngày lập: 10/12/2016

Khu vực (EAC)	Tổng số kwh tiêu thụ	Doanh thu	Số lượt khách	Số ngày phòng	Số kg đồ giặt; Số giờ	Diện tích sàn làm lạnh (m ²)	Định mức		Kết quả thực hiện		Tỉ lệ thực hiện so với định mức		Số kwh tiết kiệm	Nhận xét
							MT	KT	MT	KT	MT	KT		
Hoa Mai	8,086	1,395,901,181	11,392	-	-	-	1.05	2.10%	0.71	1.44%	67.6%	68.7%	3,876	Đạt
Rooftop Garden	3,962	3,422,201,786	10,292	-	-	-	0.80	0.57%	0.38	0.29%	48.1%	50.6%	4,272	Đạt
Paradise	3,495	1,441,135,899	6,492	-	-	-	2.30	2.40%	0.54	0.60%	23.4%	25.2%	11,437	Đạt
Tiệc-HN khu East	5,300	3,906,649,702	3,447	-	338	9,115	0.003	0.28%	0.0017	0.34%	53.8%	120.7%	4,559	Đạt
Tiệc-HN khu Exec	7,040	2,433,902,620	3,392	-	369	12,555	0.0017	0.27%	0.0015	0.72%	89.4%	267.0%	836	Đạt
Phòng Ngủ	79,235	18,078,643,096	10,516	7,336	-	-	11.00	1.15%	10.80	1.09%	98.2%	95.0%	1,461	Đạt
Nhà Giặt	7,200	128,791,400	327	-	83,245	-	0.085	-	0.086	13.93%	101.8%	-	-124	Không đạt
Bếp L6	7,076	8,724,752,669	25,131	-	-	-	0.34	0.23%	0.28	0.20%	82.8%	87.9%	1,469	Đạt
Bếp Cung Đình	10,860	4,706,685,387	11,723	-	-	-	-	-	0.93	0.57%	-	-	-	-
Bếp Căn tin	2,088	-	15,335	-	-	-	0.13	-	0.14	-	104.7%	-	-94	Không đạt
Khối Văn phòng	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tiền sảnh	10,850	676,528,701	10,516	7,336	480	18,000	0.0017	5.00%	0.0013	4.00%	-	-	3,838	Đạt
GYM + POOI	10,198	250,407,787	694	-	-	-	-	-	14.69	10.15%	-	-	-	-
Rex Health Club	2,720	303,330,115	440	-	-	-	-	-	6.18	2.23%	-	-	-	-
Galaxy	88,382	1,689,600,000	-	-	-	-	-	-	-	13.04%	-	-	-	-
Solar Exec wing	9,420	5,262,591,293	28,462	1,790	-	-	-	-	0.33	0.45%	-	-	-	-
Solar East wing	8,260	12,816,051,803	33,098	5,546	-	-	-	-	0.25	0.16%	-	-	-	-
Mặt bằng cho thuê	243,785	5,805,660,000	-	-	-	-	-	-	-	10.46%	-	-	-	-
Khách sạn	503,478	36,121,558,338	64,459	7,336	83,245	39,670	87	4.00%	68.63	3.47%	78.9%	86.8%	134,754	Đạt
Toàn khách sạn	747,263	41,927,218,338	64,459	7,336	83,245	39,670	126	5.00%	101.86	4.44%	80.8%	88.8%	177,073	Đạt
Tỉ lệ % kwh điện tiết kiệm so với kwh tiêu thụ khu vực khách sạn														26.8%

- * **Ghi chú:**
- Đơn giá TB tiền điện **2,492 kwh/đ**
 - MT: Định mức môi trường; Đơn vị tính: kwh/khách (các nhà hàng, bếp); kwh/ngày phòng (phòng ngủ, toàn khách sạn); kwh/kg đồ giặt (nhà giặt); kwh/m²/h (Tiền sảnh, Tiệc - Hội nghị, Khối văn phòng)
 - KT: Định mức kinh tế; Đơn vị tính: Tỉ lệ % chi phí tiền điện/doanh thu
 - Khu vực khách sạn không bao gồm mặt bằng cho thuê.

* **Nhận xét:** Các khu vực không đạt các định mức chỉ tiêu kinh tế và môi trường so với định mức điện trong tháng 11/2016 là: Nhà giặt, Bếp Căn tin.

* **Đề nghị:** Trưởng Bộ Phận/Outlets lập Hồ sơ Biểu mẫu Ghi nhận Thông tin và sự không phù hợp, phân tích rõ ràng và đầy đủ các nguyên nhân và đề xuất các hành động khắc phục, phòng ngừa cần phải thực hiện nhằm đạt được định mức khách sạn đề ra trong các tháng tiếp theo. Đồng thời, phải thông báo cho tất cả nhân viên trong bộ phận để thực hiện và lưu các hồ sơ liên quan.