

BÁO CÁO PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH SỬ DỤNG ĐIỆN TẠI CÁC KHU VỰC SO VỚI ĐỊNH MỨC CỦA KHÁCH SẠN THÁNG 11/2020
Ngày lập: 10/12/2020

Khu vực (EAC)	Tổng số kwh tiêu thụ	Doanh thu	Số lượt khách	Số ngày phòng	Số kg đồ giặt; Số giờ	Diện tích sàn làm lạnh (m ²)	Định mức		Kết quả thực hiện		Tỉ lệ thực hiện so với định mức		Số kwh tiết kiệm	Nhận xét
							MT	KT	MT	KT	MT	KT		
Hoa Mai	5,288	479,936,831	2,448	-	-	-	0.76	1.30%	2.16	2.97%	284.2%	228.2%	-3,428	Không đạt
Rooftop Garden	2,740	745,087,119	1,315	-	-	-	0.47	0.32%	2.08	0.99%	443.3%	309.5%	-2,122	Không đạt
Cung Đình	5,700	602,975,011	1,025	-	-	-	-	-	5.56	2.55%	-	-	-	-
Hoàng Sa	3,935	320,670,608	473	-	-	-	-	-	8.32	3.30%	-	-	-	-
Tiệc-HN khu East	8,214	1,232,450,216	3,927	-	284	9,672	0.0019	0.87%	0.0030	1.79%	157.4%	206.3%	-2,995	Không đạt
Tiệc-HN khu Exec	6,020	1,872,316,666	3,431	-	127	12,150	0.0024	0.66%	0.0039	0.87%	166.0%	131.2%	-2,394	Không đạt
Phòng Ngủ	16,148	2,586,993,790	2,389	1,461	-	-	9.97	1.03%	11.05	1.68%	110.9%	163.2%	-1,582	Không đạt
Nhà Giặt	9,086	41,253,000	162	-	45,309	-	0.12	-	0.201	59.31%	167.1%	-	-3,649	Không đạt
Bếp L6	399	2,457,474,166	7,690	-	-	-	0.33	0.30%	0.05	0.04%	15.5%	14.8%	2,169	Đạt
Bếp Cung Đình	15,380	4,613,958,945	10,097	-	-	-	1.32	0.69%	1.52	0.90%	115.4%	130.1%	-2,052	Không đạt
Bếp Căn tin	1,401	-	10,411	-	-	-	0.17	-	0.13	-	80.6%	-	338	Đạt
Khối Văn phòng	2,480	-	-	-	223	8100	-	-	0.0014	-	-	-	-	-
GYM + POOI	4,211	21,357,470	76	-	-	-	-	-	55.41	53.10%	-	-	-	-
Rex Health Club	920	38,146,131	61	-	-	-	-	-	15.08	6.49%	-	-	-	-
Galaxy	68,599	2,234,490,000	1,179	-	-	-	-	-	-	8.27%	-	-	-	-
Solar Exec wing	4,000	1,403,873,025	17,585	-	-	-	-	-	0.23	0.77%	-	-	-	-
Solar East wing	4,240	1,183,120,765	7,599	1,461	-	-	-	-	0.56	0.97%	-	-	-	-
Mặt bằng cho thuê	190,848	6,506,490,000	-	-	-	-	-	-	-	7.90%	-	-	-	-
Khách sạn	319,258	11,981,935,629	32,110	1,461	45,309	21,822	-	-	218.52	7.18%	-	-	-	-
Toàn khách sạn	510,106	18,488,425,629	32,110	1,461	45,309	21,822	103.5	4.30%	349.15	7.43%	337.3%	172.8%	-358,893	Không đạt
Tỉ lệ % kwh điện tiết kiệm so với kwh tiêu thụ khu vực khách sạn													-70.36%	

- * **Ghi chú:**
- Đơn giá TB tiền điện **2,693 kwh/đ**
 - MT: Định mức môi trường; Đơn vị tính: kwh/khách (các nhà hàng, bếp); kwh/ngày phòng (phòng ngủ, toàn khách sạn); kwh/kg đồ giặt (nhà giặt); kwh/m²/h (Tiền sảnh, Tiệc - Hội nghị, Khối văn phòng)
 - KT: Định mức kinh tế; Đơn vị tính: Tỉ lệ % chi phí tiền điện/doanh thu
 - Khu vực khách sạn không bao gồm mặt bằng cho thuê.
- * **Nhận xét:**
- Các khu vực không đạt các định mức chỉ tiêu kinh tế và môi trường so với định mức điện trong tháng 11/2020 là: Hoa Mai, Rooftop, Tiệc-HN, Phòng ngủ, Nhà giặt, Bếp.
- * **Đề nghị:**
- Trưởng Bộ Phận/Outlets lập Hồ sơ Biểu mẫu Ghi nhận Thông tin và sự không phù hợp, phân tích rõ ràng và đầy đủ các nguyên nhân và đề xuất các hành động khắc phục, phòng ngừa cần phải thực hiện nhằm đạt được định mức khách sạn đề ra trong các tháng tiếp theo. Đồng thời, phải thông báo cho tất cả nhân viên trong bộ phận để thực hiện và lưu các hồ sơ liên quan.