

BÁO CÁO PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH SỬ DỤNG ĐIỆN TẠI CÁC KHU VỰC SO VỚI ĐỊNH MỨC CỦA KHÁCH SẠN THÁNG 12/2021
Ngày lập: 10/01/2022

Khu vực (EAC)	Tổng số kwh tiêu thụ	Doanh thu	Số lượt khách	Số ngày phòng	Số kg đồ giặt; Số giờ	Diện tích sàn làm lạnh (m ²)	Định mức		Kết quả thực hiện		Tỉ lệ thực hiện so với định mức		Số kwh tiết kiệm	Nhận xét
							MT	KT	MT	KT	MT	KT		
Hoa Mai	2,014	753,576,996	8,269	-	-	-	1.40	1.90%	0.24	0.47%	17.4%	24.8%	9,563	Đạt
Rooftop Garden	2,546	2,055,327,691	13,860	-	-	-	1.11	0.63%	0.18	0.22%	16.5%	34.6%	12,839	Đạt
Cung Đình	4,980	633,054,620	1,125	-	-	-	4.35	1.75%	4.43	1.39%	101.8%	79.2%	-86	Không đạt
Hoàng Sa	3,223	103,037,426	193	-	-	-	7.50	2.92%	16.70	5.51%	222.7%	188.6%	-1,776	Không đạt
Tiệc-HN khu East	4,578	1,007,115,179	1,315	-	251	3,595	0.0035	0.97%	0.0051	0.80%	147.1%	82.5%	-1,465	Không đạt
Tiệc-HN khu Exec	5,380	844,093,086	649	-	128	11,340	0.0030	0.88%	0.0037	1.12%	124.0%	127.5%	-1,042	Không đạt
Phòng Ngủ	21,376	4,665,177,475	11,917	6,045	-	-	11.15	1.23%	3.54	0.81%	31.7%	65.6%	46,026	Đạt
Nhà Giặt	8,428	23,355,280	163	-	75,368	-	0.16	-	0.112	63.55%	72.1%	-	3,254	Đạt
Bếp L6	465	3,816,019,866	23,444	-	-	-	0.20	0.15%	0.02	0.02%	9.9%	14.8%	4,224	Đạt
Bếp Cung Đình	7,720	1,580,185,132	5,829	-	-	-	1.60	0.79%	1.32	0.86%	82.8%	108.9%	1,606	Đạt
Bếp Căn tin	992	-	8,382	-	-	-	0.17	-	0.12	-	70.9%	-	408	Đạt
Khối Văn phòng	3,000	-	-	-	214	7800	-	-	0.0018	-	-	-	-	-
GYM + POOL	4,508	27,557,157	81	-	-	-	-	-	55.65	28.81%	-	-	-	-
Rex Health Club	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Galaxy	55,202	2,234,496,000	1,388	-	-	-	-	-	-	4.35%	-	-	-	-
Solar Exec wing	-	1,055,130,786	10,400	1,136	-	-	-	-	0.00	0.00%	-	-	-	-
Solar East wing	5,040	3,610,046,689	35,361	4,909	-	-	-	-	0.14	0.25%	-	-	-	-
Mặt bằng cho thuê	157,286	5,586,216,000	-	-	-	-	-	-	-	4.96%	-	-	-	-
Khách sạn	315,684	13,511,748,703	51,221	6,045	75,368	33,535	-	-	52.22	4.11%	-	-	-	-
Toàn khách sạn	472,970	19,097,964,703	51,221	6,045	75,368	33,535	253	6.00%	78.24	4.36%	30.9%	72.7%	1,056,415	Đạt
Tỉ lệ % kwh điện tiết kiệm so với kwh tiêu thụ khu vực khách sạn														223.4%

- * **Ghi chú:**
- Đơn giá TB tiền điện **1,761 kwh/đ**
 - MT: Định mức môi trường; Đơn vị tính: kwh/khách (các nhà hàng, bếp); kwh/ngày phòng (phòng ngủ, toàn khách sạn); kwh/kg đồ giặt (nhà giặt); kwh/m²/h (Tiền sảnh, Tiệc - Hội nghị, Khối văn phòng)
 - KT: Định mức kinh tế; Đơn vị tính: Tỉ lệ % chi phí tiền điện/doanh thu
 - Khu vực khách sạn không bao gồm mặt bằng cho thuê.

* **Nhận xét:** Các khu vực không đạt các định mức chỉ tiêu kinh tế và môi trường so với định mức điện trong tháng 12/2021 là: Cung Đình, Hoàng Sa, Tiệc-HN Khu East, Tiệc-HN Khu Exec.

* **Đề nghị:** Trưởng Bộ Phận/Outlets lập Hồ sơ Biểu mẫu Ghi nhận Thông tin và sự không phù hợp, phân tích rõ ràng và đầy đủ các nguyên nhân và đề xuất các hành động khắc phục, phòng ngừa cần phải thực hiện nhằm đạt được định mức khách sạn đề ra trong các tháng tiếp theo. Đồng thời, phải thông báo cho tất cả nhân viên trong bộ phận để thực hiện và lưu các hồ sơ liên quan.