

**BÁO CÁO PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH SỬ DỤNG ĐIỆN TẠI CÁC KHU VỰC SO VỚI ĐỊNH MỨC CỦA KHÁCH SẠN THÁNG 02/2020**

Ngày lập: 10/03/2020

Khu vực (EAC)	Tổng số kwh tiêu thụ	Doanh thu	Số lượt khách	Số ngày phòng	Số kg đồ giặt; Số giờ	Diện tích sàn làm lạnh (m <sup>2</sup> )	Định mức		Kết quả thực hiện		Tỉ lệ thực hiện so với định mức		Số kwh tiết kiệm	Nhận xét
							MT	KT	MT	KT	MT	KT		
Hoa Mai	5,996	1,101,534,075	7,932	-	-	-	0.76	1.30%	0.76	1.45%	99.5%	111.4%	32	Đạt
Rooftop Garden	3,836	2,724,020,061	8,309	-	-	-	0.47	0.32%	0.46	0.37%	98.2%	117.1%	69	Đạt
Cung Đình	4,900	622,043,100	1,125	-	-	-	-	-	4.36	2.10%	-	-	-	-
Tiệc-HN khu East	1,616	434,697,464	730	-	173	5,156	0.0019	0.87%	0.0018	0.99%	95.4%	113.7%	79	Đạt
Tiệc-HN khu Exec	2,820	690,697,561	884	-	116	11,340	0.0024	0.66%	0.0021	1.09%	91.2%	164.6%	271	Đạt
Phòng Ngủ	46,586	12,062,910,077	7,252	4,689	-	-	9.97	1.03%	9.94	1.03%	99.7%	99.8%	163	Đạt
Nhà Giặt	7,440	90,401,400	224	-	62,155	-	0.120	-	0.120	21.90%	99.8%	-	19	Đạt
Bếp L6	6,106	4,260,251,600	16,971	-	-	-	0.33	0.30%	0.36	0.38%	107.7%	129.3%	-438	Không đạt
Bếp Cung Đình	9,640	1,934,783,761	3,134	-	-	-	1.32	0.69%	3.08	1.33%	233.0%	192.1%	-5,503	Không đạt
Bếp Căn tin	1,732	-	10,460	-	-	-	0.17	-	0.17	-	99.2%	-	15	Đạt
Khối Văn phòng	1,960	-	-	-	214	7,800	-	-	0.0012	-	-	-	-	-
Tiền sảnh	-	273,748,640	7,252	4,689	448	16,800	-	-	-	-	-	-	-	-
GYM + POOI	6,369	177,929,100	672	-	-	-	-	-	9.48	9.53%	-	-	-	-
Rex Health Club	1,840	166,012,450	298	-	-	-	-	-	6.17	2.95%	-	-	-	-
Galaxy	63,036	1,943,040,020	180	-	-	-	-	-	-	8.63%	-	-	-	-
Solar Exec wing	5,340	2,442,686,488	14,382	820	-	-	-	-	0.37	0.58%	-	-	-	-
Solar East wing	11,860	9,620,223,589	22,982	3,869	-	-	-	-	0.52	0.33%	-	-	-	-
Mặt bằng cho thuê	183,067	6,811,149,020	-	-	-	-	-	-	-	7.15%	-	-	-	-
Khách sạn	408,046	22,722,845,701	43,255	4,689	62,155	33,296	-	-	87.02	4.78%	-	-	-	-
Toàn khách sạn	<b>591,113</b>	<b>29,533,994,721</b>	<b>43,255</b>	<b>4,689</b>	<b>62,155</b>	<b>33,296</b>	<b>103.5</b>	<b>4.30%</b>	<b>126.06</b>	<b>5.33%</b>	<b>121.8%</b>	<b>123.9%</b>	<b>-105,802</b>	<b>Không đạt</b>

**Tỉ lệ % kwh điện tiết kiệm so với kwh tiêu thụ khu vực khách sạn**

-17.9%

- \* **Ghi chú:**
- Đơn giá TB tiền điện **2,661 kwh/đ**
  - MT: Định mức môi trường; Đơn vị tính: kwh/khách (các nhà hàng, bếp); kwh/ngày phòng (phòng ngủ, toàn khách sạn); kwh/kg đồ giặt (nhà giặt); kwh/m<sup>2</sup>/h (Tiền sảnh, Tiệc - Hội nghị, Khối văn phòng)
  - KT: Định mức kinh tế; Đơn vị tính: Tỉ lệ % chi phí tiền điện/doanh thu
  - Khu vực khách sạn không bao gồm mặt bằng cho thuê.

\* **Nhận xét:** Các khu vực không đạt các định mức chỉ tiêu kinh tế và môi trường so với định mức điện trong tháng 02/2020 là: Bếp lầu 6, Bếp Cung Đình.

\* **Đề nghị:** Trưởng Bộ Phận/Outlets lập Hồ sơ Biểu mẫu Ghi nhận Thông tin và sự không phù hợp, phân tích rõ ràng và đầy đủ các nguyên nhân và đề xuất các hành động khắc phục phòng ngừa cần phải thực hiện nhằm đạt được định mức khách sạn đề ra trong các tháng tiếp theo. Đồng thời, phải thông báo cho tất cả nhân viên để thực hiện và lưu các hồ sơ liên quan.