

BÁO CÁO PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH SỬ DỤNG ĐIỆN TẠI CÁC KHU VỰC SO VỚI ĐỊNH MỨC CỦA KHÁCH SẠN THÁNG 04/2021
Ngày lập: 10/05/2021

Khu vực (EAC)	Tổng số kwh tiêu thụ	Doanh thu	Số lượt khách	Số ngày phòng	Số kg đồ giặt; Số giờ	Diện tích sàn làm lạnh (m ²)	Định mức		Kết quả thực hiện		Tỉ lệ thực hiện so với định mức		Số kwh tiết kiệm	Nhận xét
							MT	KT	MT	KT	MT	KT		
Hoa Mai	3,516	526,247,230	3,189	-	-	-	1.40	1.90%	1.10	1.80%	78.8%	94.7%	949	Đạt
Rooftop Garden	2,414	607,935,420	1,305	-	-	-	1.11	0.63%	1.85	1.07%	166.6%	169.8%	-965	Không đạt
Cung Đình	5,360	594,223,564	1,471	-	-	-	4.35	1.75%	3.64	2.43%	83.8%	138.9%	1,039	Đạt
Hoàng Sa	4,025	273,932,854	564	-	-	-	7.50	2.92%	7.14	3.96%	95.2%	135.6%	205	Đạt
Tiệc-HN khu East	5,626	1,004,699,949	3,293	-	173	7,408	0.0035	0.97%	0.0044	1.51%	127.2%	155.5%	-1,205	Không đạt
Tiệc-HN khu Exec	5,640	1,763,702,992	2,809	-	120	12,150	0.0030	0.88%	0.0039	0.86%	128.9%	97.9%	-1,266	Không đạt
Phòng Ngủ	22,486	3,324,657,062	3,503	2,179	-	-	11.15	1.23%	10.32	1.82%	92.6%	148.1%	1,810	Đạt
Nhà Giặt	12,867	30,733,000	140	-	76,157	-	0.155	-	0.169	112.79%	109.0%	-	-1,063	Không đạt
Bếp L6	489	2,138,882,599	7,787	-	-	-	0.20	0.15%	0.06	0.06%	31.4%	42.5%	1,068	Đạt
Bếp Cung Đình	15,660	4,457,651,040	10,043	-	-	-	1.60	0.79%	1.56	0.95%	97.5%	119.8%	409	Đạt
Bếp Căn tin	1,560	-	6,995	-	-	-	0.17	-	0.22	-	133.5%	-	-392	Không đạt
Khối Văn phòng	3,060	-	-	-	214	7,800	-	-	0.0018	-	-	-	-	-
GYM + POOL	4,524	37,128,933	89	-	-	-	-	-	50.83	32.83%	-	-	-	-
Rex Health Club	1,200	35,248,600	69	-	-	-	-	-	17.39	9.17%	-	-	-	-
Galaxy	73,356	2,234,496,000	684	-	-	-	-	-	107.25	8.84%	-	-	-	-
Solar Exec wing	260	1,238,504,430	11,989	615	-	-	-	-	0.02	0.06%	-	-	-	-
Solar East wing	4,080	2,086,152,632	10,665	1,564	-	-	-	-	0.38	0.53%	-	-	-	-
Mặt bằng cho thuê	201,791	6,706,496,000	-	-	-	-	-	-	-	8.11%	-	-	-	-
Khách sạn	358,055	11,816,419,762	29,358	2,179	76,157	-	-	-	164.32	8.16%	-	-	-	-
Toàn khách sạn	559,846	18,522,915,762	29,358	2,179	76,157	-	253	6.00%	256.9	8.14%	101.6%	135.7%	-8,559	Không đạt
Tỉ lệ % kwh điện tiết kiệm so với kwh tiêu thụ khu vực khách sạn														-1.5%

* **Ghi chú:**

- Đơn giá TB tiền điện **2,694 kwh/đ**
- MT: Định mức môi trường; Đơn vị tính: kwh/khách (các nhà hàng, bếp); kwh/ngày phòng (phòng ngủ, toàn khách sạn); kwh/kg đồ giặt (nhà giặt); kwh/m²/h (Tiền sảnh, Tiệc - Hội nghị, Khối văn phòng)
- KT: Định mức kinh tế; Đơn vị tính: Tỉ lệ % chi phí tiền điện/doanh thu
- Khu vực khách sạn không bao gồm mặt bằng cho thuê.

* **Nhận xét:**

- Các khu vực không đạt các định mức chỉ tiêu kinh tế và môi trường so với định mức điện trong tháng 04/2021 là: Rooftop, Tiệc-HN, Nhà giặt, Bếp Căn tin.

* **Đề nghị:**

Trưởng Bộ Phận/Outlets lập Hồ sơ Biểu mẫu Ghi nhận Thông tin và sự không phù hợp, phân tích rõ ràng và đầy đủ các nguyên nhân và đề xuất các hành động khắc phục, phòng ngừa cần phải thực hiện nhằm đạt được định mức khách sạn đề ra trong các tháng tiếp theo. Đồng thời, phải thông báo cho tất cả nhân viên trong bộ phận để thực hiện và lưu các hồ sơ liên quan.