

BÁO CÁO PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH SỬ DỤNG ĐIỆN TẠI CÁC KHU VỰC SO VỚI ĐỊNH MỨC CỦA KHÁCH SẠN THÁNG 06/2020
Ngày lập: 10/07/2020

Khu vực (EAC)	Tổng số kwh tiêu thụ	Doanh thu	Số lượt khách	Số ngày phòng	Số kg đồ giặt; Số giờ	Diện tích sàn làm lạnh (m ²)	Định mức		Kết quả thực hiện		Tỉ lệ thực hiện so với định mức		Số kwh tiết kiệm	Nhận xét
							MT	KT	MT	KT	MT	KT		
Hoa Mai	4,316	224,686,941	1,772	-	-	-	0.76	1.30%	2.44	3.08%	320.5%	237.3%	-2,969	Không đạt
Rooftop Garden	2,344	520,498,448	638	-	-	-	0.47	0.32%	3.67	0.72%	781.7%	226.0%	-2,044	Không đạt
Cung Đình	5,460	1,848,575,494	1,562	-	-	-	-	-	3.50	0.47%	-	-	-	-
Tiệc-HN khu East	7,036	1,807,768,780	2,678	-	395	9,683	0.0019	0.87%	0.0018	0.63%	96.8%	71.8%	231	Đạt
Tiệc-HN khu Exec	4,660	1,388,710,018	2,739	-	122	12,151	0.0024	0.66%	0.0031	0.54%	133.8%	81.7%	-1,176	Không đạt
Phòng Ngủ	12,820	2,207,412,632	1,706	1,102	-	-	9.97	1.03%	11.63	0.93%	116.7%	90.6%	-1,833	Không đạt
Nhà Giặt	8,993	16,907,000	74	-	47,450	-	0.12	-	0.190	85.42%	157.9%	-	-3,299	Không đạt
Bếp L6	402	2,552,954,169	5,088	-	-	-	0.33	0.30%	0.08	0.03%	23.7%	8.6%	1,297	Đạt
Bếp Cung Đình	5,650	3,237,285,512	4,301	-	-	-	1.32	0.69%	1.31	0.28%	99.5%	40.6%	27	Đạt
Bếp Căn tin	1,560	-	9,261	-	-	-	0.17	-	0.17	-	100.9%	-	-13	Không đạt
Khối Văn phòng	2,620	-	-	-	223	8,100	-	-	0.0015	-	-	-	-	-
Tiếp tân	-	21,471,285	1,706	1,102	480	18,000	-	-	0.0000	0.00%	-	-	-	-
GYM + POOI	4,084	35,413,016	49	-	-	-	-	-	83.35	18.52%	-	-	-	-
Rex Health Club	1,040	36,572,250	53	-	-	-	-	-	19.62	4.57%	-	-	-	-
Galaxy	70,699	1,943,040,000	-	-	-	-	-	-	-	5.84%	-	-	-	-
Solar Exec wing	1,600	2,087,849,022	15,662	1,035	-	-	-	-	0.10	0.12%	-	-	-	-
Solar East wing	6,160	-	4,817	-	-	-	-	-	1.28	-	-	-	-	-
Mặt bằng cho thuê	196,057	6,399,720,000	-	-	-	-	-	-	-	4.92%	-	-	-	-
Khách sạn	315,166	10,681,610,578	25,551	1,102	47,450	39,834	-	-	285.99	4.74%	-	-	-	-
Toàn khách sạn	511,223	17,081,330,578	25,551	1,102	47,450	39,834	103.5	4.30%	463.90	4.81%	448.2%	111.8%	-397,166	Không đạt
Tỉ lệ % kwh điện tiết kiệm so với kwh tiêu thụ khu vực khách sạn														-77.69%

- * **Ghi chú:**
- Đơn giá TB tiền điện **1,606 kwh/đ**
 - MT: Định mức môi trường; Đơn vị tính: kwh/khách (các nhà hàng, bếp); kwh/ngày phòng (phòng ngủ, toàn khách sạn); kwh/kg đồ giặt (nhà giặt); kwh/m²/h (Tiền sảnh, Tiệc - Hội nghị, Khối văn phòng)
 - KT: Định mức kinh tế; Đơn vị tính: Tỉ lệ % chi phí tiền điện/doanh thu
 - Khu vực khách sạn không bao gồm mặt bằng cho thuê.
- * **Nhận xét:**
- Các khu vực không đạt các định mức chỉ tiêu kinh tế và môi trường so với định mức điện trong tháng 06/2020 là: Hoa Mai, Rooftop, Tiệc-HN, Phòng ngủ, Nhà giặt, Căntin .
- * **Đề nghị:**
- Trưởng Bộ Phận/Outlets lập Hồ sơ Biểu mẫu Ghi nhận Thông tin và sự không phù hợp, phân tích rõ ràng và đầy đủ các nguyên nhân và đề xuất các hành động khắc phục, phòng ngừa cần phải thực hiện nhằm đạt được định mức khách sạn đề ra trong các tháng tiếp theo. Đồng thời, phải thông báo cho tất cả nhân viên trong bộ phận để thực hiện và lưu các hồ sơ liên quan.