

BÁO CÁO PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH SỬ DỤNG ĐIỆN TẠI CÁC KHU VỰC SO VỚI ĐỊNH MỨC CỦA KHÁCH SẠN THÁNG 09/2020
Ngày lập: 10/10/2020

Khu vực (EAC)	Tổng số kwh tiêu thụ	Doanh thu	Số lượt khách	Số ngày phòng	Số kg đồ giặt; Số giờ	Diện tích sàn làm lạnh (m ²)	Định mức		Kết quả thực hiện		Tỉ lệ thực hiện so với định mức		Số kwh tiết kiệm	Nhận xét
							MT	KT	MT	KT	MT	KT		
Hoa Mai	4,732	328,285,812	1,981	-	-	-	0.76	1.30%	2.39	3.88%	314.3%	298.4%	-3,226	Không đạt
Rooftop Garden	2,752	493,286,059	820	-	-	-	0.47	0.32%	3.36	1.50%	714.1%	469.2%	-2,367	Không đạt
Cung Đình	5,560	570,868,747	932	-	-	-	-	-	5.97	2.62%	-	-	-	-
Hoàng sa	2,860	304,514,711	370	-	-	-	-	-	7.73	2.53%	-	-	-	-
Tiệc-HN khu East	2,236	181,457,156	576	-	175	6,543	0.0019	0.87%	0.0020	3.32%	102.8%	381.1%	-60	Không đạt
Tiệc-HN khu Exec	3,180	413,214,889	1,090	-	76	12,150	0.0024	0.66%	0.0034	2.07%	146.5%	313.8%	-1,010	Không đạt
Phòng Ngủ	13,268	2,109,858,280	1,884	1,228	-	-	9.97	1.03%	10.80	1.69%	108.4%	164.3%	-1,025	Không đạt
Nhà Giặt	5,956	27,770,600	99	-	27,204	-	0.12	-	0.219	57.71%	182.4%	-	-2,692	Không đạt
Bếp L6	345	1,003,029,027	3,377	-	-	-	0.33	0.30%	0.10	0.09%	30.6%	31.4%	783	Đạt
Bếp Cung Đình	11,240	2,402,196,568	7,047	-	-	-	1.32	0.69%	1.60	1.26%	120.8%	182.5%	-1,938	Không đạt
Bếp Căn tin	1,479	-	7,405	-	-	-	0.17	-	0.20	-	119.6%	-	-242	Không đạt
Khối Văn phòng	1,940	-	-	-	223	8100	-	-	0.0011	-	-	-	-	-
GYM + POOL	4,514	28,215,309	76	-	-	-	-	-	59.39	43.05%	-	-	-	-
Rex Health Club	980	31,270,430	49	-	-	-	-	-	20.00	8.43%	-	-	-	-
Galaxy	72,064	2,234,496,000	628	-	-	-	-	-	-	8.68%	-	-	-	-
Solar Exec wing	3,960	1,304,269,834	10,839	822	-	-	-	-	0.37	0.82%	-	-	-	-
Solar East wing	9,240	805,588,446	4,024	406	-	-	-	-	2.30	3.09%	-	-	-	-
Mặt bằng cho thuê	203,164	6,790,896,000	-	-	-	-	-	-	-	8.05%	-	-	-	-
Khách sạn	251,591	7,566,262,577	20,631	1,228	27,204	36,693	-	-	204.88	8.95%	-	-	-	-
Toàn khách sạn	454,755	14,357,158,577	20,631	1,228	27,204	36,693	103.5	4.30%	370.32	8.52%	357.8%	198.2%	-327,657	Không đạt
Tỉ lệ % kwh điện tiết kiệm so với kwh tiêu thụ khu vực khách sạn													-72.1%	

- * **Ghi chú:**
- Đơn giá TB tiền điện **2,691 kwh/đ**
 - MT: Định mức môi trường; Đơn vị tính: kwh/khách (các nhà hàng, bếp); kwh/ngày phòng (phòng ngủ, toàn khách sạn); kwh/kg đồ giặt (nhà giặt); kwh/m²/h (Tiền sảnh, Tiệc - Hội nghị, Khối văn phòng)
 - KT: Định mức kinh tế; Đơn vị tính: Tỉ lệ % chi phí tiền điện/doanh thu
 - Khu vực khách sạn không bao gồm mặt bằng cho thuê.
- * **Nhận xét:**
- Các khu vực không đạt các định mức chỉ tiêu kinh tế và môi trường so với định mức điện trong tháng 09/2020 là: Hoa Mai, Rooftop, Tiệc-HN, Phòng ngủ, Nhà giặt, Bếp CĐ, Căn tin.
- * **Đề nghị:**
- Trưởng Bộ Phận/Outlets lập Hồ sơ Biểu mẫu Ghi nhận Thông tin và sự không phù hợp, phân tích rõ ràng và đầy đủ các nguyên nhân và đề xuất các hành động khắc phục, phòng ngừa cần phải thực hiện nhằm đạt được định mức khách sạn đề ra trong các tháng tiếp theo. Đồng thời, phải thông báo cho tất cả nhân viên trong bộ phận để thực hiện và lưu các hồ sơ liên quan.