

**BẢNG TỔNG HỢP SO SÁNH KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỊNH MỨC ĐIỆN TẠI CÁC KHU VỰC
TỪ THÁNG 1 - 12 NĂM 2023**

NGÀY LẬP 10/01/2024

| STT | Bộ phận/ Khu vực | Tổng số Kwh tiêu thụ | Tổng doanh thu | Tổng số khách/m²/kg/ ngày phòng | TB thực hiện 01 - 12/2022 | | Định mức năm 2023 | | TB thực hiện 01 - 12/2023 | | So sánh tỉ lệ thực hiện 2022 với 2023 | | So sánh Tỉ lệ thực hiện với định mức | | Số kwh tiết kiệm so với Định mức | Số tiền tiết kiệm (VND) |
|-----------------------|----------------------|----------------------------|------------------------|---------------------------------------|------------------------------|--------------|----------------------|---------------|------------------------------|-------------|---|---------------|--|--------------|---|----------------------------|
| | | | | | MT | KT | MT | KT | MT | KT | MT | KT | MT | KT | | |
| 1 | Hoa Mai | 66,661 | 14,240,309,896 | 84,865 | 0.73 | 1.52% | 0.78 | 1.51% | 0.79 | 1.3% | 7.6% | -15.1% | 100.7% | 85.4% | -466 | -1,284,190 |
| 2 | Rooftop Garden | 36,804 | 34,729,253,288 | 82,538 | 0.49 | 0.32% | 0.60 | 0.31% | 0.45 | 0.3% | -8.6% | -8.9% | 74.3% | 94.1% | 12,719 | 35,027,575 |
| 3 | Cung Đình - Hoàng Sa | 49,749 | 7,296,960,109 | 14,570 | 4.71 | 2.19% | 7.50 | 2.18% | 3.41 | 1.9% | -27.5% | -14.1% | 45.5% | 86.1% | 59,526 | 163,934,604 |
| 4 | Tiệc - Hội nghị East | 69,912 | 22,188,351,335 | 32,747 | 0.0025 | 0.51% | 0.0030 | 0.50% | 0.0023 | 0.9% | -7% | 68.8% | 77.0% | 173.5% | 6,787 | 18,691,950 |
| 5 | Tiệc - Hội nghị Exec | 78,695 | 26,225,240,390 | 36,903 | 0.003 | 0.64% | 0.0035 | 0.63% | 0.0034 | 0.8% | -2% | 29.1% | 97.0% | 131.2% | 2,628 | 7,237,031 |
| 6 | Phòng ngủ | 265,792 | 142,759,269,597 | 53,892 | 4.50 | 0.60% | 6.10 | 0.59% | 4.93 | 0.5% | 9.7% | -14.9% | 80.9% | 86.9% | 62,949 | 173,362,097 |
| 7 | Nhà giặt | 101,615 | 1,207,553,700 | 984,692 | 0.133 | 36.85% | 0.13 | 36.00% | 0.103 | 23.2% | -22.5% | - | 78.2% | - | 28,364 | 78,115,403 |
| 8 | Bếp lẩu 6 | 6,986 | 71,299,414,519 | 200,815 | 0.04 | 0.03% | 0.06 | 0.02% | 0.03 | 0.0% | -4.7% | -4.5% | 58.0% | 134.9% | 5,062 | 13,941,869 |
| 9 | Bếp Cung Đình | 176,660 | 57,226,681,736 | 112,021 | 1.34 | 0.70% | 1.70 | 0.69% | 1.58 | 0.9% | 17.3% | 21.6% | 92.8% | 123.2% | 13,776 | 37,938,278 |
| 10 | Bếp Căn tin | 20,784 | - | 122,917 | 0.17 | - | 0.23 | - | 0.17 | - | 2.4% | - | 73.5% | - | 7,487 | 20,619,915 |
| 11 | Khối Văn phòng | 28,100 | - | - | 0.0014 | - | 0.00 | - | 0.0014 | - | -1.1% | - | - | - | - | - |
| 12 | GYM + POOL | 57,088 | 1,112,388,408 | 3,157 | 22.96 | 16% | - | - | 18.08 | 14.1% | - | -11.6% | - | - | - | - |
| 13 | Rex Health Club | 24,400 | 1,627,675,275 | 2,212 | 10.86 | 4% | - | - | 11.03 | 4.1% | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Galaxy | 631,792 | - | - | - | 7.60% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ngưng hoạt động |
| 15 | Solar New wing | - | 37,507,085,200 | 116,286 | 0.0 | 0.00% | - | - | 0.00 | 0.0% | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Solar East wing | 110,880 | 105,252,184,397 | 206,785 | 0.3 | 0.20% | - | - | 0.54 | 0.3% | 71.4% | 47.0% | - | - | - | - |
| 17 | Mặt bằng cho thuê | 1,272,270 | 84,085,393,000 | - | - | 9.98% | - | - | - | 4.2% | - | -58.3% | - | - | - | - |
| 18 | Khách sạn | 5,520,206 | 305,448,361,301 | 53,892 | 87.9 | 4.60% | - | - | 102.43 | 5.0% | 16.5% | 8.2% | - | - | - | - |
| Toàn khách sạn | | 6,792,476 | 407,466,221,151 | 53,892 | 125.9 | 5.25% | 134.0 | 5.2% | 126.0 | 4.6% | 0.1% | -12.5% | 94.1% | 88.3% | 198,832 | 547,584,532 |

*** Ghi chú:**

- Đơn giá TB tiền điện **2,754 kwh/đ**
 - MT: Định mức môi trường; Đơn vị tính: kwh/khách (nhà hàng); kwh/ngày phòng (phòng ngủ); kwh/kg đồ giặt (nhà giặt); kwh/m²/h (Tiệc - Hội nghị, Khối Văn phòng).
 - KT: Định mức kinh tế; Đơn vị tính: Tỉ lệ % chi phí tiền điện/doanh thu

*** Nhận xét:**

- Toàn khách sạn, năm 2023 lượng điện tiêu thụ/ ngày phòng tăng 0.1%; chi phí điện/doanh thu giảm 12.5% so với cùng kỳ 2022.
 - Các khu vực không đạt các định mức chỉ tiêu kinh tế và môi trường so với pháp lệnh điện trong năm 2023 là: Hoa Mai.

*** Đề nghị:**

Trưởng Bộ Phận/Outlets lập Hồ sơ Biểu mẫu Ghi nhận Thông tin và sự không phù hợp, phân tích rõ ràng và đầy đủ các nguyên nhân và đề xuất các hành động khắc phục, phòng ngừa cần phải thực hiện nhằm đạt được định mức khách sạn đề ra trong các tháng tiếp theo. Đồng thời, phải thông báo cho tất cả nhân viên trong bộ phận để thực hiện và lưu các hồ sơ liên quan. Riêng các Outlets chưa đạt, báo cáo này sẽ được gửi trực tiếp đến Trưởng bộ phận hoặc nhân sự phụ trách trực tiếp Outlets và sẽ ký xác nhận trên báo cáo.