

BÁO CÁO PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH SỬ DỤNG ĐIỆN TẠI CÁC KHU VỰC SO VỚI ĐỊNH MỨC CỦA KHÁCH SẠN THÁNG 07/2016
Ngày lập: 10/08/2016

Khu vực (EAC)	Tổng số kwh tiêu thụ	Doanh thu	Số khách	Số ngày phòng	Số kg đồ giặt; Số giờ	Diện tích sàn làm lạnh (m ²)	Định mức		Kết quả thực hiện		Tỉ lệ thực hiện so với định mức		Số kwh tiết kiệm	Nhận xét
							MT	KT	MT	KT	MT	KT		
Hoa Mai	10,048	1,454,873,236	13,623	-	-	-	1.05	2.10%	0.74	1.71%	70.2%	81.6%	4,256	Đạt
Rooftop Garden	4,050	2,520,668,205	7,850	-	-	-	0.80	0.57%	0.52	0.40%	64.5%	70.0%	2,230	Đạt
Paradise	12,088	1,513,782,274	6,774	-	-	-	2.30	2.40%	1.78	1.98%	77.6%	82.6%	3,492	Đạt
Tiệc-HN khu East	5,274	2,173,767,909	1,832	-	279	8,532	0.003	0.28%	0.0022	0.60%	69.2%	215.1%	2,343	Đạt
Tiệc-HN khu Exec	4,980	2,036,170,272	2,105	-	305	12,150	0.0017	0.27%	0.0013	0.61%	79.1%	224.8%	1,320	Đạt
Phòng Ngủ	74,551	16,383,460,537	11,709	7,264	-	-	11.00	1.15%	10.26	1.13%	93.3%	98.2%	5,353	Đạt
Nhà Giặt	7,000	117,415,900	333	-	81,532	-	0.085	-	0.086	14.80%	101.0%	-	-70	Không đạt
Bếp L6	7,860	6,149,309,350	23,305	-	-	-	0.34	0.23%	0.34	0.32%	99.2%	137.9%	64	Đạt
Bếp Cung Đình	-	4,281,351,670	8,879	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bếp Căn tin	1,220	-	14,826	-	-	-	0.13	-	0.08	-	63.3%	-	707	Đạt
Khối Văn phòng	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tiền sảnh	10,414	1,273,700,086	11,709	7,264	480	18,000	0.0017	5.00%	0.0012	2.03%	-	-	4,274	Đạt
GYM + POOI	11,436	216,490,169	515	-	-	-	-	-	22.21	13.11%	-	-	-	-
Rex Health Club	2,680	213,164,869	299	-	-	-	-	-	8.96	3.12%	-	-	-	-
Galaxy	91,738	1,689,655,000	-	-	-	-	-	-	-	13.48%	-	-	-	-
Solar Exec wing	4,960	5,036,534,480	27,284	1,855	-	-	-	-	0.18	0.24%	-	-	-	-
Solar East wing	5,290	11,346,926,057	32,632	5,409	-	-	-	-	0.16	0.12%	-	-	-	-
Mặt bằng cho thuê	241,441	5,729,873,000	-	-	-	-	-	-	-	10.46%	-	-	-	-
Khách sạn	519,259	31,862,317,366	62,254	7,264	81,532	38,682	87	4.00%	71.48	4.04%	82.2%	101.1%	112,709	Đạt
Toàn khách sạn	760,700	37,592,190,366	62,254	7,264	81,532	38,682	126	5.00%	104.72	5.02%	83.1%	100.4%	154,564	Đạt
Tỉ lệ % kwh điện tiết kiệm so với kwh tiêu thụ khu vực khách sạn														21.7%

* **Ghi chú:**

- Đơn giá TB tiền điện **2,482 kwh/đ**
- MT: Định mức môi trường; Đơn vị tính: kwh/khách (các nhà hàng, bếp); kwh/ngày phòng (phòng ngủ, toàn khách sạn); kwh/kg đồ giặt (nhà giặt); kwh/m²/h (Tiền sảnh, Tiệc - Hội nghị, Khối văn phòng)
- KT: Định mức kinh tế; Đơn vị tính: Tỉ lệ % chi phí tiền điện/doanh thu
- Khu vực khách sạn không bao gồm mặt bằng cho thuê.

* **Nhận xét:** Các khu vực không đạt các định mức chỉ tiêu kinh tế và môi trường so với định mức điện trong tháng 07/2016 là: Nhà giặt.

* **Đề nghị:** Trưởng Bộ Phận/Outlets lập Hồ sơ Biểu mẫu Ghi nhận Thông tin và sự không phù hợp, phân tích rõ ràng và đầy đủ các nguyên nhân và đề xuất các hành động khắc phục, phòng ngừa cần phải thực hiện nhằm đạt được định mức khách sạn đề ra trong các tháng tiếp theo. Đồng thời, phải thông báo cho tất cả nhân viên trong bộ phận để thực hiện và lưu các hồ sơ liên quan.