

BÁO CÁO PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH SỬ DỤNG ĐIỆN TẠI CÁC KHU VỰC SO VỚI ĐỊNH MỨC CỦA KHÁCH SẠN THÁNG 08/2016
Ngày lập: 10/09/2016

Khu vực (EAC)	Tổng số kwh tiêu thụ	Doanh thu	Số lượt khách	Số ngày phòng	Số kg đồ giặt; Số giờ	Diện tích sàn làm lạnh (m ²)	Định mức		Kết quả thực hiện		Tỉ lệ thực hiện so với định mức		Số kwh tiết kiệm	Nhận xét
							MT	KT	MT	KT	MT	KT		
Hoa Mai	10,684	1,898,314,411	13,512	-	-	-	1.05	2.10%	0.79	1.40%	75.3%	66.6%	3,504	Đạt
Rooftop Garden	4,394	2,663,735,688	7,772	-	-	-	0.80	0.57%	0.57	0.41%	70.7%	71.9%	1,824	Đạt
Paradise	9,364	1,511,711,248	6,078	-	-	-	2.30	2.40%	1.54	1.54%	67.0%	64.2%	4,615	Đạt
Tiệc-HN khu East	7,080	3,427,852,034	2,003	-	490	11,436	0.003	0.28%	0.0013	0.51%	39.5%	183.4%	10,852	Đạt
Tiệc-HN khu Exec	6,660	956,753,233	1,953	-	353	12,555	0.0017	0.27%	0.0015	1.73%	88.4%	640.9%	874	Đạt
Phòng Ngủ	77,679	17,017,839,037	11,668	7,417	-	-	11.00	1.15%	10.47	1.13%	95.2%	98.7%	3,908	Đạt
Nhà Giặt	8,440	159,802,700	399	-	95,650	-	0.085	-	0.088	13.13%	103.8%	-	-310	Không đạt
Bếp L6	7,874	7,989,902,133	23,287	-	-	-	0.34	0.23%	0.34	0.24%	99.4%	106.5%	44	Đạt
Bếp Cung Đình	9,100	3,275,345,329	8,031	-	-	-	-	-	1.13	0.69%	-	-	-	-
Bếp Căn tin	1,984	-	15,822	-	-	-	0.13	-	0.13	-	96.5%	-	73	Đạt
Khối Văn phòng	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tiền sảnh	9,670	835,681,559	11,668	7,417	480	18,000	0.0017	5.00%	0.0011	2.88%	-	-	5,018	Đạt
GYM + POOI	10,459	236,231,572	738	-	-	-	-	-	14.17	11.01%	-	-	-	-
Rex Health Club	3,820	299,090,189	540	-	-	-	-	-	7.07	3.18%	-	-	-	-
Galaxy	98,434	1,689,655,000	-	-	-	-	-	-	-	14.48%	-	-	-	-
Solar Exec wing	9,800	4,856,971,761	27,655	1,780	-	-	-	-	0.35	0.50%	-	-	-	-
Solar East wing	11,300	12,160,867,276	32,086	5,637	-	-	-	-	0.35	0.23%	-	-	-	-
Mặt bằng cho thuê	260,070	5,644,325,000	-	-	-	-	-	-	-	11.45%	-	-	-	-
Khách sạn	501,699	33,101,176,537	62,494	7,417	95,650	41,991	87	4.00%	67.64	3.77%	77.7%	94.2%	143,580	Đạt
Toàn khách sạn	761,769	38,745,501,537	62,494	7,417	95,650	41,991	126	5.00%	102.71	4.89%	81.5%	97.8%	172,773	Đạt
Tỉ lệ % kwh điện tiết kiệm so với kwh tiêu thụ khu vực khách sạn														28.6%

- * **Ghi chú:**
- Đơn giá TB tiền điện **2,486 kwh/đ**
 - MT: Định mức môi trường; Đơn vị tính: kwh/khách (các nhà hàng, bếp); kwh/ngày phòng (phòng ngủ, toàn khách sạn); kwh/kg đồ giặt (nhà giặt); kwh/m²/h (Tiền sảnh, Tiệc - Hội nghị, Khối văn phòng)
 - KT: Định mức kinh tế; Đơn vị tính: Tỉ lệ % chi phí tiền điện/doanh thu
 - Khu vực khách sạn không bao gồm mặt bằng cho thuê.

* **Nhận xét:** - Các khu vực không đạt các định mức chỉ tiêu kinh tế và môi trường so với định mức điện trong tháng 08/2016 là: Nhà giặt.

* **Đề nghị:** Trưởng Bộ Phận/Outlets lập Hồ sơ Biểu mẫu Ghi nhận Thông tin và sự không phù hợp, phân tích rõ ràng và đầy đủ các nguyên nhân và đề xuất các hành động khắc phục, phòng ngừa cần phải thực hiện nhằm đạt được định mức khách sạn đề ra trong các tháng tiếp theo. Đồng thời, phải thông báo cho tất cả nhân viên trong bộ phận để thực hiện và lưu các hồ sơ liên quan.