

**BẢNG TỔNG HỢP SO SÁNH KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỊNH MỨC ĐIỆN TẠI CÁC KHU VỰC
TỪ THÁNG 1 - 6 NĂM 2020**

NGÀY LẬP 10/07/2020

| STT | Bộ phận/ Khu vực | Tổng số Kwh tiêu thụ | Tổng doanh thu | Tổng số khách/m ² /k g/ngày phòng | TB thực hiện 01 - 06/2019 | | Định mức năm 2020 | | TB thực hiện 01 - 06/2020 | | So sánh tỉ lệ thực hiện 2019 với 2020 | | So sánh Tỉ lệ thực hiện với định mức | | Số kwh tiết kiệm so với định mức | Số tiền tiết kiệm (VND) |
|-----|-----------------------|----------------------------|------------------------|---|------------------------------|--------------|----------------------|-------------|------------------------------|--------------|---|--------------|--|--------------|---|----------------------------|
| | | | | | MT | KT | MT | KT | MT | KT | MT | KT | MT | KT | | |
| 1 | Hoa Mai | 26,826 | 3,531,408,394 | 26,981 | 0.73 | 1.44% | 0.76 | 1.30% | 0.99 | 1.75% | 36.7% | 21.5% | 30.8% | 34.3% | -6,320 | -14,530,692 |
| 2 | Rooftop Garden | 18,304 | 9,092,103,325 | 23,174 | 0.44 | 0.29% | 0.47 | 0.32% | 0.79 | 0.46% | 78.7% | 59.5% | 68.1% | 44.6% | -7,412 | -17,040,694 |
| 3 | Cung Đình | 29,680 | 5,124,427,469 | 7,524 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Tiệc - Hội nghị East | 16,670 | 5,940,624,799 | 7,622 | 0.0023 | 0.84% | 0.0019 | 0.87% | 0.0043 | 0.65% | 89% | -23.0% | 124.8% | -25.8% | 483 | 1,110,271 |
| 5 | Tiệc - Hội nghị Exec | 22,840 | 6,944,950,895 | 10,037 | 0.0025 | 0.68% | 0.0024 | 0.66% | 0.0025 | 0.76% | -1% | 11.4% | 5.0% | 14.6% | -1,030 | -2,368,856 |
| 6 | Phòng ngủ | 170,291 | 37,533,098,415 | 15,155 | 9.97 | 1.02% | 9.97 | 1.03% | 11.24 | 1.04% | 12.7% | 2.4% | 12.7% | 1.3% | -19,196 | -44,130,799 |
| 7 | Nhà giặt | 36,794 | 262,638,000 | 291,441 | 0.125 | 20.92% | 0.12 | - | 0.126 | 32.2% | 1.1% | - | 5.2% | - | -1,821 | -4,186,663 |
| 8 | Bếp lầu 6 | 16,042 | 18,564,136,518 | 57,777 | 0.33 | 0.28% | 0.33 | 0.30% | 0.28 | 0.20% | -15.7% | -28.5% | -16.9% | -32.7% | 3,255 | 7,483,516 |
| 9 | Bếp Cung Đình | 50,070 | 17,213,276,180 | 26,340 | 1.355 | 0.70% | 1.3200 | 0.69% | 1.90 | 0.67% | 40.3% | -5.0% | 44.0% | -3.1% | -15,301 | -35,177,459 |
| 10 | Bếp Căn tin | 10,203 | - | 61,948 | 0.18 | - | 0.17 | - | 0.16 | - | -10.3% | - | -1.4% | - | 143 | 327,874 |
| 11 | Khối Văn phòng | 6,160 | - | - | 0.0016 | - | - | - | 0.0013 | - | -20.4% | - | - | - | - | - |
| 12 | Tiền sảnh | - | 1,193,649,699 | 24,446 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | GYM + POOL | 29,297 | 564,079,521 | 1,924 | 9.80 | 9.18% | - | - | 15.23 | 11.9% | - | 30.0% | - | - | - | - |
| 14 | Rex Health Club | 8,000 | 502,599,800 | 1,099 | 8.19 | 3.15% | - | - | 7.28 | 3.7% | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Galaxy | 378,217 | 11,785,686,750 | - | - | 10.17% | - | - | - | 7.4% | - | -27.4% | - | - | - | - |
| 16 | Solar New wing | 19,620 | 12,577,194,861 | 91,713 | 0.15 | 0.22% | - | - | 0.21 | 0.36% | 41.9% | 63.6% | - | - | - | - |
| 17 | Solar East wing | 45,420 | 24,836,339,944 | 72,097 | 0.22 | 0.13% | - | - | 0.63 | 0.42% | 184.1% | 213.8% | - | - | - | - |
| 18 | Mặt bằng cho thuê | 1,099,822 | 38,968,011,750 | - | - | 8.90% | - | - | - | 6.5% | - | -27.1% | - | - | - | - |
| 19 | Khách sạn | 1,967,494 | 94,481,443,314 | 15,155 | 73.0 | 3.55% | - | - | 129.82 | 4.79% | 77.7% | 34.8% | - | - | - | - |
| 20 | Toàn khách sạn | 3,067,316 | 133,449,455,064 | 15,155 | 105.9 | 4.37% | 103.5 | 4.3% | 202.4 | 5.28% | 91.2% | 21.1% | 95.6% | 22.9% | -571,306 | -1,313,432,916 |

***Ghi chú:**

- Đơn giá TB tiền điện **2,299 kwh/đ**
- MT: Định mức môi trường; Đơn vị tính: kwh/khách (nhà hàng); kwh/ngày phòng (phòng ngủ); kwh/kg đồ giặt (nhà giặt); kwh/m²/h (Tiệc - Hội nghị, Khối Văn phòng).
- KT: Định mức kinh tế; Đơn vị tính: Tỉ lệ % chi phí tiền điện/doanh thu

***Nhận xét:**

- Toàn khách sạn, 6 tháng đầu năm 2020 lượng điện tiêu thụ/ ngày phòng tăng 91%; chi phí điện/doanh thu tăng 21% so với cùng kỳ 2019.
- Các khu vực không đạt các định mức chỉ tiêu kinh tế và môi trường so với pháp lệnh điện trong 6 tháng đầu năm 2020 là: Hoa Mai, Rooftop, Tiệc - HN khu Exec, Phòng ngủ, Nhà giặt, bếp Cung Đình.

*** Đề nghị:** Trưởng Bộ Phận/Outlets lập Hồ sơ Biểu mẫu Ghi nhận Thông tin và sự không phù hợp, phân tích rõ ràng và đầy đủ các nguyên nhân và đề xuất các hành động khắc phục, phòng ngừa cần phải thực hiện nhằm đạt được định mức khách sạn đề ra trong các tháng tiếp theo. Đồng thời, phải thông báo cho tất cả nhân viên trong bộ phận để thực hiện và lưu các hồ sơ liên quan.