

HƯỚNG DẪN ỨNG PHÓ TÌNH HUỐNG KHẨN CẤP SỰ CỐ RÒ RỈ, XÌ VAN KHÓA GAS ĐỐT TẠI TRẠM GAS KHÁCH SẠN & CÁC KHU VỰC

PHẠM VI ÁP DỤNG

Hướng dẫn này áp dụng trong trường hợp xảy ra các sự cố rò rỉ, xì van khóa gas đốt tại trạm gas của khách sạn và tất cả các khu vực khác có sử dụng gas.

TRÁCH NHIỆM

- Tất cả cán bộ nhân viên Khách sạn có liên quan có trách nhiệm thực hiện theo đúng những nội dung của Hướng dẫn này.
- Trưởng Bộ phận và Cộng tác viên MT có trách nhiệm **đào tạo, hướng dẫn** và thường xuyên **duy trì nhận thức** cho tất cả các nhân viên có liên quan trong bộ phận **thông hiểu và thực hiện** đúng Hướng dẫn này.

CÁC NGUYÊN TẮC CƠ BẢN KHI CÓ SỰ CỐ RÒ RỈ, XÌ VAN KHÓA GAS ĐỐT

Khi phát hiện có mùi gas hoặc nghe tiếng xì gas:

- Báo ngay cho Phòng Kỹ thuật, Trực PCCC, Bảo vệ.
- Không được bật / ngắt cầu dao hoặc công tắc điện tại khu vực xảy ra sự cố.**
- Không được làm bất cứ việc gì có phát ra tia lửa.**
- Phòng Kỹ thuật phải ngắt điện đầu nguồn của khu vực.
- Nhanh chóng khóa van các bình gas và các van có liên quan tại vị trí đặt bình gas.
- Mở rộng các cửa sổ và cửa ra vào cho hơi gas phát tán ra ngoài.
- Cô lập khu vực, tránh xa khu vực có mùi gas, đứng trên hướng gió.
- Chuẩn bị sẵn các phương tiện chữa cháy.

*** Các số máy liên lạc báo rò rỉ, xì van khóa gas đốt:**

Nơi báo	Số máy điện thoại
Tổng đài khách sạn	0
Phòng Kỹ thuật	7100
Trực Bảo vệ - PCCC	7117 7650
Trực Lãnh đạo Khách sạn	7102 (Giám Đốc) 7103 (Phó Giám Đốc)

CÁC THAM CHIẾU

Thủ tục Kiểm soát điều hành – Ứng phó Tình trạng Khẩn cấp Sự cố Cháy nổ (PUPKCCN).



File : GKCRGAS	Phiên bản : 2011.04	Ngày ban hành : 01/03/2011	Trang : 1/1
Soạn thảo: Trưởng phòng BV-PCCC <Đã ký> Trần Anh Sơn		Phê duyệt: Đại diện Lãnh đạo MT <Đã ký> Vũ Ngọc Lộc	