

BÁO CÁO PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH SỬ DỤNG NƯỚC TẠI CÁC KHU VỰC SO VỚI ĐỊNH MỨC CỦA KHÁCH SẠN THÁNG 05/2022
Ngày lập: 10/06/2022

Khu vực	Tổng số m ³ tiêu thụ	Doanh thu	số khách	số ngày phòng	số kg đồ giặt	Định mức		Kết quả thực hiện		Tỉ lệ thực hiện so với định mức		Số m ³ tiết kiệm	Nhận xét	Số tiền tiết kiệm (không tiết kiệm) quy đổi so với định mức
						MT (kwh/khách)	KT (chi phí/doanh thu)	MT (kwh/khách)	KT (chi phí/doanh thu)	MT (kwh/khách)	KT (chi phí/doanh thu)			
1 Hoa Mai	-	1,193,805,015	6,384	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 Rooftop Garden	23	1,978,457,015	3,858	-	-	0.006	0.04%	0.006	0.03%	96.2%	65.6%	1	Đạt	22,819
3 Cung Đình	-	764,310,489	1,456	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Hoàng Sa	14	233,139,820	476	-	-	0.033	0.001	0.029	0.15%	88.6%	120.2%	2	Đạt	44,746
5 Tiệc-HN East	-	1,831,003,196	2,459	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6 Tiệc-HN Exec	-	2,627,789,087	3,498	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7 Phòng Ngủ	242	7,869,883,708	6,159	4,064	-	0.083	0.280%	0.039	0.08%	47.4%	27.3%	269	Đạt	6,675,026
8 Nhà Giặt	927	85,863,800	233	-	99,467	0.010	-	0.009	26.79%	96.1%	-	38	Đạt	938,730
9 Bếp L6	248	5,003,265,226	12,701	-	-	0.023	0.188%	0.020	0.12%	86.0%	65.4%	40	Đạt	1,000,339
10 Bếp Cung Đình	620	5,614,908,593	10,976	-	-	0.047	0.200%	0.056	0.27%	120.2%	137.0%	-104	Không đạt	-2,583,884
11 Bếp Căn tin	78	-	12,533	-	-	0.010	-	0.006	-	64.4%	-	43	Đạt	1,062,477
12 Khối Văn phòng	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13 GYM + POOL	34	31,193,652	131	-	-	-	-	0.260	2.70%	-	-	-	-	-
14 Rex Health Club	8	119,061,650	190	-	-	-	-	0.042	0.17%	-	-	-	-	-
15 Galaxy	169	2,234,496,000	629	-	-	-	-	-	0.19%	-	-	-	-	-
16 Solar Exec wing	56	2,058,828,489	17,618	877	-	-	-	0.003	0.07%	-	-	-	-	-
17 Solar East wing	0	5,811,055,219	18,860	3,187	-	-	-	0.000	-	-	-	-	-	-
18 Mặt bằng cho	183	4,255,560,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19 Khách sạn	5,492	20,888,225,527	43,597	4,064	99,467	-	-	0.126	0.65%	-	-	-	-	-
Toàn Khách sạn	5,675	25,143,785,527	43,597	4,064	99,467	0.196	0.66%	0.130	0.56%	66.4%	84.5%	2,870	Đạt	
Tỉ lệ % m ³ nước tiết kiệm so với m ³ tiêu thụ khu vực khách sạn													50.57%	

*** Ghi chú:**

- Đơn giá TB tiền nước **24,815 đ/m³**
- MT: Chỉ tiêu môi trường, đơn vị tính = m³/khách (các khu vực nhà hàng, bếp, phòng ngủ, Tiệc, toàn khách sạn); m³/kg đồ giặt (nhà giặt);
- KT: Chỉ tiêu kinh tế, đơn vị tính = % chi phí nước/doanh thu.

*** Nhận xét:**

- Các khu vực không đạt các định mức chỉ tiêu kinh tế và môi trường so với pháp lệnh nước trong tháng 05/2022 là: Bếp Cung Đình.

*** Đề nghị:**

Trường Bộ Phận/Outlets lập Hồ sơ Biểu mẫu Ghi nhận Thông tin và sự không phù hợp, phân tích rõ ràng và đầy đủ các nguyên nhân và đề xuất các hành động khắc phục, phòng ngừa cần phải thực hiện nhằm đạt được định mức khách sạn đề ra trong các tháng tiếp theo. Đồng thời, phải thông báo cho tất cả nhân viên trong bộ phận để thực hiện và lưu các hồ sơ liên quan. Riêng các Outlets chưa đạt, báo cáo này sẽ được gửi trực tiếp đến Trưởng bộ phận hoặc nhân sự phụ trách trực tiếp Outlets và sẽ ký xác nhận trên báo cáo.