

BÁO CÁO PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH SỬ DỤNG NƯỚC TẠI CÁC KHU VỰC SO VỚI ĐỊNH MỨC CỦA KHÁCH SẠN THÁNG 09/2021
Ngày lập: 10/10/2021

Khu vực	Tổng số m ³ tiêu thụ	Doanh thu	số lượt khách	số ngày phòng	số kg đồ giặt	Định mức		Kết quả thực hiện		Tỉ lệ thực hiện so với định mức		Số m ³ tiết kiệm	Nhận xét
						MT	KT	MT	KT	MT	KT		
Hoa Mai	-	126,576,000	1,172	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rooftop Garden	4	197,760,915	513	-	-	0.007	0.03%	0.008	0.04%	111.4%	131.5%	0	Không đạt
Cung Đình	-	151,379,659	498	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hoàng Sa	-	-	-	-	-	0.045	0.002	-	-	-	-	-	-
Tiệc-Hội nghị East	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tiệc-Hội nghị Exec	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Phòng Ngủ	81	264,302,681	1,123	773	-	0.144	0.21%	0.072	0.68%	50.3%	324.3%	80	Đạt
Nhà Giặt	248	10,813,000	2	-	31,200	0.014	-	0.008	50.71%	58.4%	-	176	Đạt
Bếp L6	132	324,336,915	1,685	-	-	0.022	0.113%	0.078	0.90%	351.3%	796.3%	-94	Không đạt
Bếp Cung Đình	361	151,379,659	498	-	-	0.048	0.210%	0.725	5.27%	1516.5%	2510.8%	-337	Không đạt
Bếp Căn tin	48	-	6,442	-	-	0.009	-	0.007	-	79.3%	-	13	Đạt
Khối Văn phòng	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GYM+POOL	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rex Health Club	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Galaxy	0	2,234,496,000	-	-	-	-	-	-	0.00%	-	-	-	-
Solar Executive	92	39,831,414	7,211	138	-	-	-	0.006	5.11%	-	-	-	-
Solar Đông	0	224,471,267	2,808	635	-	-	-	0.000	0.00%	-	-	-	-
MB cho thuê	0	6,422,496,000	-	-	-	-	-	-	0.00%	-	-	-	-
Khách sạn	3,121	2,229,606,642	8,739	773	31,200	-	-	0.357	3.09%	-	-	-	-
Toàn khách sạn	3,121	8,652,102,642	8,739	773	31,200	0.170	0.50%	0.357	0.80%	210.1%	159.5%	-1,635	Không đạt
Tỉ lệ % m ³ nước tiết kiệm so với m ³ tiêu thụ khu vực khách sạn													-52.40%

- * **Ghi chú:**
- Đơn giá TB tiền nước **22,110 đ/m³**
 - MT: Chỉ tiêu môi trường, đơn vị tính = m³/khách (các khu vực nhà hàng, bếp, phòng ngủ, Tiệc, toàn khách sạn); m³/kg đồ giặt (nhà giặt);
 - KT: Chỉ tiêu kinh tế, đơn vị tính = % chi phí nước/doanh thu.
 - Khu vực khách sạn không bao gồm khối lượng nước tiêu thụ của Khu vực mặt bằng cho thuê.
- * **Nhận xét:**
- Các khu vực không đạt các định mức chỉ tiêu kinh tế và môi trường so với pháp lệnh nước trong tháng 09/2021 là: Bếp L6, Bếp Cung Đình, Rooftop.
- * **Đề nghị:**
- Trường Bộ Phận/Outlets lập Hồ sơ Biểu mẫu Ghi nhận Thông tin và sự không phù hợp, phân tích rõ ràng và đầy đủ các nguyên nhân và đề xuất các hành động khắc phục, phòng ngừa cần phải thực hiện nhằm đạt được định mức khách sạn đề ra trong các tháng tiếp theo. Đồng thời, phải thông báo cho tất cả nhân viên trong bộ phận để thực hiện và lưu các hồ sơ liên quan.