

BÁO CÁO PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH SỬ DỤNG NƯỚC TẠI CÁC KHU VỰC SO VỚI ĐỊNH MỨC CỦA KHÁCH SẠN THÁNG 10/2020
Ngày lập: 10/11/2020

Khu vực	Tổng số m ³ tiêu thụ	Doanh thu	số lượt khách	số ngày phòng	số kg đồ giặt	Định mức		Kết quả thực hiện		Tỉ lệ thực hiện so với định mức		Số m ³ tiết kiệm	Nhận xét
						MT	KT	MT	KT	MT	KT		
Hoa Mai	-	506,835,118	1,300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rooftop Garden	10	603,696,276	1,055	-	-	0.004	0.02%	0.009	0.03%	263.3%	192.3%	-6	Không đạt
Cung Đình	-	642,014,618	1,308	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hoàng Sa	26	328,204,838	606	-	-	-	-	0.043	0.17%	-	-	-	-
Tiệc-Hội nghị East	-	2,126,471,846	4,841	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tiệc-Hội nghị Exec	-	2,367,674,049	3,880	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Phòng Ngủ	346	2,777,127,548	2,721	1,682	-	0.132	0.15%	0.127	0.26%	96.3%	173.5%	13	Đạt
Nhà Giặt	729	42,243,300	152	-	41,620	0.009	-	0.018	36.07%	194.6%	-	-354	Không đạt
Bếp L6	90	3,237,003,240	7,196	-	-	0.018	0.113%	0.012	0.06%	68.6%	51.4%	41	Đạt
Bếp Cung Đình	455	4,958,169,110	10,669	-	-	0.048	0.002	0.043	0.19%	88.8%	91.3%	57	Đạt
Bếp Căn tin	81	-	7,840	-	-	0.008	-	0.010	-	135.3%	-	-21	Không đạt
Khối Văn phòng	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GYM+POOL	39	46,356,061	538	-	-	-	-	0.072	1.76%	-	-	-	-
Rex Health Club	8	35,768,850	383	-	-	-	-	0.021	0.47%	-	-	-	-
Galaxy	163	2,234,511,000	-	-	-	-	-	-	0.15%	-	-	-	-
Solar Executive	24	1,486,830,779	14,638	1,458	-	-	-	0.001	0.03%	-	-	-	-
Solar Đông	40	1,290,296,769	8,997	224	-	-	-	0.004	0.06%	-	-	-	-
MB cho thuê	540	6,767,765,000	-	-	-	-	-	-	0.17%	-	-	-	-
Khách sạn	4,173	13,515,525,905	31,860	1,682	41,620	-	-	0.131	0.65%	-	-	-	-
Toàn khách sạn	4,713	20,283,290,905	31,860	1,682	41,620	0.150	0.45%	0.148	0.49%	98.6%	107.9%	66	Đạt
Tỉ lệ % m ³ nước tiết kiệm so với m ³ tiêu thụ khu vực khách sạn													1.40%

* **Ghi chú:**

- Đơn giá TB tiền nước **20,900 đ/m³**
- MT: Chỉ tiêu môi trường, đơn vị tính = m³/khách (các khu vực nhà hàng, bếp, phòng ngủ, Tiệc, toàn khách sạn); m³/kg đồ giặt (nhà giặt);
- KT: Chỉ tiêu kinh tế, đơn vị tính = % chi phí nước/doanh thu.

* **Nhận xét:**

- Khu vực khách sạn không bao gồm khối lượng nước tiêu thụ của Khu vực mặt bằng cho thuê.
- Các khu vực không đạt các định mức chỉ tiêu kinh tế và môi trường so với pháp lệnh nước trong tháng 10/2020 là: Rooftop, Nhà giặt, Bếp Căn tin.

* **Đề nghị:** Trưởng Bộ Phận/Outlets lập Hồ sơ Biểu mẫu Ghi nhận Thông tin và sự không phù hợp, phân tích rõ ràng và đầy đủ các nguyên nhân và đề xuất các hành động khắc phục, phòng ngừa cần phải thực hiện nhằm đạt được định mức khách sạn đề ra trong các tháng tiếp theo. Đồng thời, phải thông báo cho tất cả nhân viên trong bộ phận để thực hiện và lưu các hồ sơ liên quan.