

BÁO CÁO PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH SỬ DỤNG NƯỚC TẠI CÁC KHU VỰC SO VỚI ĐỊNH MỨC CỦA KHÁCH SẠN THÁNG 11/2020
Ngày lập: 10/12/2020

Khu vực	Tổng số m ³ tiêu thụ	Doanh thu	số lượt khách	số ngày phòng	số kg đồ giặt	Định mức		Kết quả thực hiện		Tỉ lệ thực hiện so với định mức		Số m ³ tiết kiệm	Nhận xét
						MT	KT	MT	KT	MT	KT		
Hoa Mai	-	479,936,831	2,448	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rooftop Garden	8	745,087,119	1,315	-	-	0.004	0.02%	0.006	0.02%	169.0%	124.7%	-3	Không đạt
Cung Đình	-	602,975,011	1,025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hoàng Sa	22	320,670,608	473	-	-	-	-	0.047	0.14%	-	-	-	-
Tiệc-Hội nghị East	-	1,232,450,216	3,927	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tiệc-Hội nghị Exec	-	1,872,316,666	3,431	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Phòng Ngủ	325	2,586,993,790	2,389	1,461	-	0.132	0.15%	0.136	0.26%	103.0%	174.9%	-9	Không đạt
Nhà Giặt	660	41,253,000	162	-	45,309	0.009	-	0.015	33.44%	161.9%	-	-252	Không đạt
Bếp L6	177	2,457,474,166	7,690	-	-	0.018	0.113%	0.023	0.15%	126.5%	133.2%	-37	Không đạt
Bếp Cung Đình	770	4,613,958,945	10,097	-	-	0.048	0.210%	0.076	0.35%	158.9%	166.1%	-285	Không đạt
Bếp Căn tin	81	-	10,411	-	-	0.008	-	0.008	-	102.4%	-	-2	Không đạt
Khối Văn phòng	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GYM+POOL	43	21,357,470	76	-	-	-	-	0.566	4.21%	-	-	-	-
Rex Health Club	10	38,146,131	61	-	-	-	-	0.164	0.55%	-	-	-	-
Galaxy	163	2,234,490,000	1,179	-	-	-	-	-	0.15%	-	-	-	-
Solar Executive	26	1,403,873,025	17,585	-	-	-	-	0.001	0.04%	-	-	-	-
Solar Đông	47	1,183,120,765	7,599	1,461	-	-	-	0.006	0.08%	-	-	-	-
MB cho thuê	557	6,506,490,000	-	-	-	-	-	-	0.18%	-	-	-	-
Khách sạn	4,357	11,981,935,629	32,110	1,461	45,309	-	-	0.136	0.76%	-	-	-	-
Toàn khách sạn	4,914	18,488,425,629	32,110	1,461	45,309	0.150	0.45%	0.153	0.56%	102.0%	123.4%	-98	Không đạt
Tỉ lệ % m ³ nước tiết kiệm so với m ³ tiêu thụ khu vực khách sạn													-1.98%

- * **Ghi chú:**
- Đơn giá TB tiền nước **20,900 đ/m³**
 - MT: Chỉ tiêu môi trường, đơn vị tính = m³/khách (các khu vực nhà hàng, bếp, phòng ngủ, Tiệc, toàn khách sạn); m³/kg đồ giặt (nhà giặt);
 - KT: Chỉ tiêu kinh tế, đơn vị tính = % chi phí nước/doanh thu.
 - Khu vực khách sạn không bao gồm khối lượng nước tiêu thụ của Khu vực mặt bằng cho thuê.

- * **Nhận xét:**
- Các khu vực không đạt các định mức chỉ tiêu kinh tế và môi trường so với pháp lệnh nước trong tháng 11/2020 là: Rooftop, Phòng ngủ, Nhà giặt, Bếp.

- * **Đề nghị:**
- Trưởng Bộ Phận/Outlets lập Hồ sơ Biểu mẫu Ghi nhận Thông tin và sự không phù hợp, phân tích rõ ràng và đầy đủ các nguyên nhân và đề xuất các hành động khắc phục, phòng ngừa cần phải thực hiện nhằm đạt được định mức khách sạn đề ra trong các tháng tiếp theo. Đồng thời, phải thông báo cho tất cả nhân viên trong bộ phận để thực hiện và lưu các hồ sơ liên quan.