

BÁO CÁO PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH SỬ DỤNG NƯỚC TẠI CÁC KHU VỰC SO VỚI ĐỊNH MỨC CỦA KHÁCH SẠN THÁNG 12/2021
Ngày lập: 10/01/2022

Khu vực	Tổng số m ³ tiêu thụ	Doanh thu	số lượt khách	số ngày phòng	số kg đồ giặt	Định mức		Kết quả thực hiện		Tỉ lệ thực hiện so với định mức		Số m ³ tiết kiệm	Nhận xét
						MT	KT	MT	KT	MT	KT		
Hoa Mai	-	753,576,996	8,269	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rooftop Garden	28	2,055,327,691	13,860	-	-	0.007	0.03%	0.002	0.03%	28.9%	88.6%	69	Đạt
Cung Đình	-	633,054,620	1,125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hoàng Sa	12	103,037,426	193	-	-	0.045	0.002	0.062	0.26%	138.2%	160.9%	-3	Không đạt
Tiệc-Hội nghị East	-	1,007,115,179	1,315	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tiệc-Hội nghị Exec	-	844,093,086	649	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Phòng Ngủ	234	4,665,177,475	11,917	6,045	-	0.144	0.21%	0.020	0.11%	13.7%	52.9%	1482	Đạt
Nhà Giặt	429	23,355,280	163	-	75,368	0.014	-	0.006	40.61%	41.9%	-	596	Đạt
Bếp L6	109	3,816,019,866	23,444	-	-	0.022	0.113%	0.005	0.06%	20.8%	55.6%	414	Đạt
Bếp Cung Đình	362	1,580,185,132	5,829	-	-	0.048	0.002	0.062	0.51%	129.9%	241.2%	-83	Không đạt
Bếp Căn tin	50	-	8,382	-	-	0.009	-	0.006	-	63.0%	-	29	Đạt
Khối Văn phòng	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GYM+POOL	62	27,557,157	81	-	-	-	-	0.765	4.97%	-	-	-	-
Rex Health Club	2	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-
Galaxy	140	2,234,496,000	1,388	-	-	-	-	-	0.14%	-	-	-	-
Solar Executive	194	1,055,130,786	10,400	1,136	-	-	-	0.008	0.41%	-	-	-	-
Solar Đông	0	3,610,046,689	35,361	4,909	-	-	-	0.000	0.00%	-	-	-	-
MB cho thuê	186	5,586,216,000	-	-	-	-	-	-	0.07%	-	-	-	-
Khách sạn	5,017	13,511,748,703	51,221	6,045	75,368	-	-	0.098	0.82%	-	-	-	-
Toàn khách sạn	5,203	19,097,964,703	51,221	6,045	75,368	0.170	0.50%	0.102	0.60%	59.8%	120.5%	3,505	Đạt
Tỉ lệ % m ³ nước tiết kiệm so với m ³ tiêu thụ khu vực khách sạn													67.36%

- * **Ghi chú:**
- Đơn giá TB tiền nước **22,110 đ/m³**
 - MT: Chỉ tiêu môi trường, đơn vị tính = m³/khách (các khu vực nhà hàng, bếp, phòng ngủ, Tiệc, toàn khách sạn); m³/kg đồ giặt (nhà giặt);
 - KT: Chỉ tiêu kinh tế, đơn vị tính = % chi phí nước/doanh thu.
 - Khu vực khách sạn không bao gồm khối lượng nước tiêu thụ của Khu vực mặt bằng cho thuê.

- * **Nhận xét:**
- Các khu vực không đạt các định mức chỉ tiêu kinh tế và môi trường so với pháp lệnh nước trong tháng 12/2021 là: Hoàng Sa, Bếp Cung Đình.

- * **Đề nghị:**
- Trường Bộ Phận/Outlets lập Hồ sơ Biểu mẫu Ghi nhận Thông tin và sự không phù hợp, phân tích rõ ràng và đầy đủ các nguyên nhân và đề xuất các hành động khắc phục, phòng ngừa cần phải thực hiện nhằm đạt được định mức khách sạn đề ra trong các tháng tiếp theo. Đồng thời, phải thông báo cho tất cả nhân viên trong bộ phận để thực hiện và lưu các hồ sơ liên quan.