

BÁO CÁO PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH SỬ DỤNG NƯỚC TẠI CÁC KHU VỰC SO VỚI ĐỊNH MỨC CỦA KHÁCH SẠN THÁNG 02/2021
Ngày lập: 10/03/2021

Khu vực	Tổng số m ³ tiêu thụ	Doanh thu	số khách	số ngày phòng	số kg đồ giặt	Định mức		Kết quả thực hiện		Tỉ lệ thực hiện so với định mức		Số m ³ tiết kiệm	Nhận xét
						MT	KT	MT	KT	MT	KT		
NH Hoa Mai	-	112,281,000	545	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rooftop Garden	12	385,921,638	887	-	-	0.007	0.03%	0.014	0.07%	193.3%	202.2%	-6	Không đạt
Cung Đình	-	408,284,691	498	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hoàng Sa	13	292,833,640	323	-	-	0.045	0.16%	0.040	0.10%	89.4%	61.3%	2	Đạt
Tiệc-HN khu Đông	-	150,436,702	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tiệc-HN khu Exec	-	227,157,013	210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Phòng ngủ	152	559,575,120	572	375	-	0.144	0.21%	0.266	0.60%	184.5%	286.0%	-70	Không đạt
Nhà giặt	306	4,917,000	15	-	23,937	0.014	-	0.013	137.60%	94.0%	-	20	Đạt
Bếp lầu 6	73	648,639,340	1,636	-	-	0.022	0.11%	0.044	0.25%	199.5%	219.6%	-36	Không đạt
Bếp Cung Đình	301	1,753,792,141	2,156	-	-	0.048	0.21%	0.140	0.38%	292.1%	180.7%	-198	Không đạt
Bếp Căn tin	59	-	4,493	-	-	0.009	-	0.013	-	139.2%	-	-17	Không đạt
Khối Văn phòng	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GYM+POOL	32	17,664,001	73	-	-	-	-	0.438	4.01%	-	-	-	-
Rex Health Club	11	6,495,300	10	-	-	-	-	1.100	3.74%	-	-	-	-
Galaxy	154	151,087,000	624	-	-	-	-	-	2.25%	-	-	-	-
Solar Executive	0	188,689,911	5,455	133	-	-	-	0.00	0.00%	-	-	-	-
Solar East Wing	0	370,885,209	2,651	242	-	-	-	0.00	0.00%	-	-	-	-
Mặt bằng cho thuê	524	6,528,720,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Khách sạn	4,236	4,270,818,507	10,766	375	23,937	-	-	0.39	2.19%	-	-	-	-
Toàn Khách sạn	4,760	10,799,538,507	10,766	375	23,937	0.170	0.50%	0.44	0.97%	260.1%	194.9%	-2,930	Không đạt
Tỉ lệ % m ³ nước tiết kiệm so với m ³ tiêu thụ toàn khách sạn													-61.55%

* **Ghi chú:**

- Đơn giá TB tiền nước **22,110 đ/m³**
- MT: Chỉ tiêu môi trường, đơn vị tính = m³/khách (các khu vực nhà hàng, bếp, phòng ngủ, Tiệc, toàn khách sạn); m³/kg đồ giặt (nhà giặt);
- KT: Chỉ tiêu kinh tế, đơn vị tính = % chi phí nước/doanh thu.

* **Nhận xét:** - Các khu vực không đạt các định mức chỉ tiêu kinh tế và môi trường so với pháp lệnh nước trong tháng 02/2021 là: Rooftop, Phòng ngủ, Bếp.

* **Đề nghị:** Trường Bộ Phận/Outlets lập Hồ sơ Biểu mẫu Ghi nhận Thông tin và sự không phù hợp, phân tích rõ ràng và đầy đủ các nguyên nhân và đề xuất các hành động khắc phục, phòng ngừa cần phải thực hiện nhằm đạt được định mức khách sạn đề ra trong các tháng tiếp theo. Đồng thời, phải thông báo cho tất cả nhân viên trong bộ phận để thực hiện và lưu các hồ sơ liên quan.