

BÁO CÁO PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH SỬ DỤNG NƯỚC TẠI CÁC KHU VỰC SO VỚI ĐỊNH MỨC CỦA KHÁCH SẠN THÁNG 03/2021
Ngày lập: 10/04/2021

Khu vực	Tổng số m ³ tiêu thụ	Doanh thu	số khách	số ngày phòng	số kg đồ giặt	Định mức		Kết quả thực hiện		Tỉ lệ thực hiện so với định mức		Số m ³ tiết kiệm	Nhận xét
						MT	KT	MT	KT	MT	KT		
NH Hoa Mai	-	304,352,343	2,466	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rooftop Garden	13	819,999,096	1,508	-	-	0.007	0.034%	0.009	0.04%	123.2%	103.1%	-2	Không đạt
Cung Đình	-	425,576,216	980	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hoàng Sa	13	250,632,865	485	-	-	0.045	0.002	0.027	0.11%	59.6%	71.7%	9	Đạt
Tiệc-HN khu Đông	-	573,326,781	1,659	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tiệc-HN khu Exec	-	1,009,217,816	2,453	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Phòng ngủ	346	2,192,631,433	2,440	1,514	-	0.144	0.210%	0.142	0.35%	98.5%	166.1%	5	Đạt
Nhà giặt	600	19,340,800	77	-	44,907	0.014	-	0.013	68.59%	98.2%	-	11	Đạt
Bếp lầu 6	119	1,697,678,220	5,633	-	-	0.022	0.113%	0.021	0.16%	95.0%	137.6%	6	Đạt
Bếp Cung Đình	420	3,284,364,653	8,844	-	-	0.048	0.210%	0.047	0.28%	99.4%	134.6%	3	Đạt
Bếp Căn tin	68	-	7,091	-	-	0.009	-	0.010	-	102.3%	-	-2	Không đạt
Khối Văn phòng	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GYM+POOL	40	37,379,597	82	-	-	-	-	0.488	2.37%	-	-	-	-
Rex Health Club	2	29,457,800	50	-	-	-	-	0.040	0.15%	-	-	-	-
Galaxy	147	2,234,511,000	662	-	-	-	-	0.222	0.15%	-	-	-	-
Solar New Wing	108	930,395,398	11,470	580	-	-	-	0.01	0.26%	-	-	-	-
Solar East Wing	45	1,262,236,035	7,209	934	-	-	-	0.01	0.08%	-	-	-	-
Mặt bằng cho thuê	500	6,715,491,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Khách sạn	3,748	9,089,767,668	24,940	1,514	44,907	-	-	0.150	0.91%	-	-	-	-
Toàn Khách sạn	4,248	15,805,258,668	24,940	1,514	44,907	0.170	0.50%	0.170	0.59%	100.2%	118.9%	-8	Không đạt
Tỉ lệ % m ³ nước tiết kiệm so với m ³ tiêu thụ toàn khách sạn													-0.19%

- * **Ghi chú:**
- Đơn giá TB tiền nước **22,110 đ/m³**
 - MT: Chỉ tiêu môi trường, đơn vị tính = m³/khách (các khu vực nhà hàng, bếp, phòng ngủ, Tiệc, toàn khách sạn); m³/kg đồ giặt (nhà giặt);
 - KT: Chỉ tiêu kinh tế, đơn vị tính = % chi phí nước/doanh thu.
- * **Nhận xét:**
- Các khu vực không đạt các định mức chỉ tiêu kinh tế và môi trường so với pháp lệnh nước trong tháng 03/2021 là: Rooftop, Bếp Căn tin.

* **Đề nghị:** Trưởng Bộ Phận/Outlets lập Hồ sơ Biểu mẫu Ghi nhận Thông tin và sự không phù hợp, phân tích rõ ràng và đầy đủ các nguyên nhân và đề xuất các hành động khắc phục, phòng ngừa cần phải thực hiện nhằm đạt được định mức khách sạn đề ra trong các tháng tiếp theo. Đồng thời, phải thông báo cho tất cả nhân viên trong bộ phận để thực hiện và lưu các hồ sơ liên quan.