

BÁO CÁO PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH SỬ DỤNG NƯỚC TẠI CÁC KHU VỰC SO VỚI ĐỊNH MỨC CỦA KHÁCH SẠN THÁNG 05/2020
Ngày lập: 10/06/2020

Khu vực	Tổng số m ³ tiêu thụ	Doanh thu	số khách	số ngày phòng	số kg đồ giặt	Định mức		Kết quả thực hiện		Tỉ lệ thực hiện so với định mức		Số m ³ tiết kiệm	Nhận xét
						MT	KT	MT	KT	MT	KT		
NH Hoa Mai	-	177,149,042	1,362	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rooftop Garden	10	240,783,234	582	-	-	0.004	0.02%	0.017	0.09%	477.3%	482.2%	-8	Không đạt
Paradise	-	937,210,409	1,879	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tiệc-HN khu Đông	-	550,976,841	627	-	-	0.003	0.008%	-	-	-	-	-	-
Tiệc-HN khu Exec	-	358,443,135	392	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Phòng ngủ	237	1,869,909,933	1,442	941	-	0.132	0.15%	0.164	0.26%	124.2%	176.2%	-46	Không đạt
Nhà giặt	439	19,349,000	80	-	49,525	0.009	-	0.009	47.42%	98.5%	-	7	Đạt
Bếp lầu 6	140	968,909,117	2,571	-	-	0.018	0.113%	0.054	0.30%	298.1%	266.3%	-93	Không đạt
Bếp Cung Đình	342	2,483,062,959	4,002	-	-	0.048	0.210%	0.085	0.29%	178.0%	137.1%	-150	Không đạt
Bếp Căn tin	93	-	9,288	-	-	0.008	-	0.010	-	131.7%	-	-22	Không đạt
Khối Văn phòng	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GYM+POOL	34	19,678,862	48	-	-	-	-	0.708	3.61%	-	-	-	-
Rex Health Club	22	33,342,650	44	-	-	-	-	0.500	1.38%	-	-	-	-
Galaxy	277	2,007,808,000	-	-	-	-	-	-	0.29%	-	-	-	-
Solar New Wing	153	1,869,909,933	13,129	941	-	-	-	0.012	0.17%	-	-	-	-
Solar East Wing	23	-	2,571	-	-	-	-	0.009	-	-	-	-	-
Mặt bằng cho thuê	628	5,854,986,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Khách sạn	2,197	6,947,932,386	19,225	941	49,525	-	-	0.114	0.66%	-	-	-	-
Toàn Khách sạn	2,825	12,802,918,386	19,225	941	49,525	0.150	0.45%	0.147	0.46%	98.0%	102.5%	59	Đạt
Tỉ lệ % m ³ nước tiết kiệm so với m ³ tiêu thụ khu vực khách sạn													2.08%

*** Ghi chú:**

- Đơn giá TB tiền nước **20,900 đ/m³**
- MT: Chỉ tiêu môi trường, đơn vị tính = m³/khách (các khu vực nhà hàng, bếp, phòng ngủ, Tiệc, toàn khách sạn); m³/kg đồ giặt (nhà giặt);
- KT: Chỉ tiêu kinh tế, đơn vị tính = % chi phí nước/doanh thu.
- Khu vực khách sạn không bao gồm khối lượng nước tiêu thụ của Khu vực mặt bằng cho thuê.

*** Nhân xét:**

- Các khu vực không đạt các định mức chỉ tiêu kinh tế và môi trường so với pháp lệnh nước trong tháng 05/2020 là: Rooftop, phòng ngủ, Bếp lầu 6, Bếp căn tin, Bếp Cung Đình.

*** Đề nghị:**

- Trưởng Bộ Phận/Outlets lập Hồ sơ Biểu mẫu Ghi nhận Thông tin và sự không phù hợp, phân tích rõ ràng và đầy đủ Các nguyên nhân và đề xuất các hành động khắc phục, phòng ngừa cần phải thực hiện nhằm đạt được định mức khách sạn đề ra trong các tháng tiếp theo. Đồng thời, phải thông báo cho tất cả nhân viên trong bộ phận để thực hiện và lưu các hồ sơ liên quan.