

BÁO CÁO PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH SỬ DỤNG NƯỚC TẠI CÁC KHU VỰC SO VỚI ĐỊNH MỨC CỦA KHÁCH SẠN THÁNG 09/2017
Ngày lập: 10/10/2017

Khu vực	Tổng số m ³ tiêu thụ	Doanh thu	số lượt khách	số ngày phòng	số kg đồ giặt	Định mức		Kết quả thực hiện		Tỉ lệ thực hiện so với định mức		Số m ³ tiết kiệm	Nhận xét
						MT	KT	MT	KT	MT	KT		
Hoa Mai	37	1,310,949,841	10,694	-	-	0.012	0.17%	0.003	0.05%	30.1%	31.8%	86	Đạt
Rooftop Garden	31	2,498,694,734	7,270	-	-	0.005	0.03%	0.004	0.02%	87.0%	88.7%	5	Đạt
Paradise	-	1,570,139,288	6,199	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tiệc-Hội nghị East	15	4,998,415,849	4,010	-	-	0.004	0.007%	0.004	0.006%	101.1%	85.8%	0	Không đạt
Tiệc-Hội nghị Exec	-	1,493,916,020	2,754	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Phòng Ngủ	1,308	15,592,205,425	9,529	6,647	-	0.132	0.16%	0.137	0.16%	104.0%	100.6%	-50	Không đạt
Nhà Giặt	757	122,487,900	304	-	59,624	0.010	-	0.013	11.49%	127.0%	-	-161	Không đạt
Bếp L6	390	8,808,060,424	21,974	-	-	0.005	0.024%	0.018	0.08%	355.0%	343.0%	-280	Không đạt
Bếp Cung Đình	598	4,017,688,352	11,054	-	-	-	-	0.054	0.28%	-	-	-	-
Bếp Căn tin	109	-	11,335	-	-	0.009	-	0.010	-	106.7%	-	-7	Không đạt
Khối Văn phòng	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GYM+POOL	101	230,208,559	612	-	-	-	-	0.165	0.82%	-	-	-	-
Rex Health Club	52	223,620,500	428	-	-	-	-	0.121	0.43%	-	-	-	-
Galaxy	434	1,943,040,000	-	-	-	-	-	-	0.42%	-	-	-	-
Solar Executive	47	4,216,304,517	23,250	1,468	-	-	-	0.001	0.02%	-	-	-	-
Solar Đông	312	11,375,900,908	29,457	5,179	-	-	-	0.011	0.05%	-	-	-	-
MB cho thuê	1,263	6,399,720,000	-	-	-	-	-	-	0.37%	-	-	-	-
Nước tái sử dụng	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	-
Khách sạn	11,255	33,347,299,619	55,676	6,647	59,624	0.143	0.50%	0.202	0.63%	141.4%	125.5%	-3,293	Không đạt
Toàn khách sạn	12,518	39,747,019,619	55,676	6,647	59,624	0.165	0.45%	0.225	0.59%	136.3%	130.1%	-3,331	Không đạt
Tỉ lệ % m ³ nước tiết kiệm so với m ³ tiêu thụ khu vực khách sạn													-26.61%

- * **Ghi chú:**
- Đơn giá TB tiền nước **18,590 đ/m³**
 - MT: Chỉ tiêu môi trường, đơn vị tính = m³/khách (các khu vực nhà hàng, bếp, phòng ngủ, Tiệc, toàn khách sạn); m³/kg đồ giặt (nhà giặt);
 - KT: Chỉ tiêu kinh tế, đơn vị tính = % chi phí nước/doanh thu.
 - Khu vực khách sạn không bao gồm khối lượng nước tiêu thụ của Khu vực mặt bằng cho thuê.
- * **Nhận xét:**
- Các khu vực không đạt các định mức chỉ tiêu kinh tế và môi trường so với pháp lệnh nước trong tháng 09/2017 là: Tiệc-HN, Phòng ngủ, Nhà giặt, Bếp lầu 6
- * **Đề nghị:**
- Trưởng Bộ Phận/Outlets lập Hồ sơ Biểu mẫu Ghi nhận Thông tin và sự không phù hợp, phân tích rõ ràng và đầy đủ Các nguyên nhân và đề xuất các hành động khắc phục, phòng ngừa cần phải thực hiện nhằm đạt được định mức khách sạn đề ra trong các tháng tiếp theo. Đồng thời, phải thông báo cho tất cả nhân viên trong bộ phận để thực hiện và lưu các hồ sơ liên quan.