

BÁO CÁO PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH SỬ DỤNG NƯỚC TẠI CÁC KHU VỰC SO VỚI ĐỊNH MỨC CỦA KHÁCH SẠN THÁNG 08/2016
Ngày lập: 10/09/2016

Khu vực	Tổng số m ³ tiêu thụ	Doanh thu	số lượt khách	số ngày phòng	số kg đồ giặt	Định mức		Kết quả thực hiện		Tỉ lệ thực hiện so với định mức		Số m ³ tiết kiệm	Nhận xét
						MT	KT	MT	KT	MT	KT		
Hoa Mai	56	1,898,314,411	13,512	-	-	0.012	0.17%	0.004	0.05%	36.0%	33.2%	99	Đạt
Rooftop Garden	36	2,663,735,688	7,772	-	-	0.005	0.03%	0.005	0.03%	94.5%	96.6%	2	Đạt
Paradise	-	1,511,711,248	6,078	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tiệc-Hội nghị East	6	3,427,852,034	2,003	-	-	0.004	0.007%	0.003	0.003%	81.0%	50.1%	1	Đạt
Tiệc-Hội nghị Exec	-	956,753,233	1,953	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Phòng Ngủ	1,538	17,017,839,037	11,668	7,417	-	0.132	0.16%	0.132	0.17%	99.9%	108.4%	2	Đạt
Nhà Giặt	691	159,802,700	399	-	95,650	0.010	-	0.007	8.04%	72.2%	-	266	Đạt
Bếp L6	120	7,989,902,133	23,287	-	-	0.005	0.024%	0.005	0.03%	103.1%	116.3%	-4	Không đạt
Bếp Cung Đình	-	3,275,345,329	8,031	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bếp Căn tin	135	-	15,822	-	-	0.009	-	0.009	-	94.8%	-	7	Đạt
Khối Văn phòng	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GYM+POOL	150	236,231,572	738	-	-	-	-	0.203	1.18%	-	-	-	-
Rex Health Club	75	299,090,189	540	-	-	-	-	0.139	0.47%	-	-	-	-
Galaxy	336	1,689,655,000	-	-	-	-	-	-	0.37%	-	-	-	-
Solar Executive	594	4,856,971,761	27,655	1,780	-	-	-	0.010	0.23%	-	-	-	-
Solar Đông	373	12,160,867,276	32,086	5,637	-	-	-	0.012	0.06%	-	-	-	-
MB cho thuê	958	5,644,325,000	-	-	-	-	-	-	0.32%	-	-	-	-
Nước tái sử dụng	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	-
Khách sạn	8,521	33,101,176,537	62,494	7,417	95,650	0.143	0.50%	0.136	0.48%	95.3%	95.7%	416	Đạt
Toàn khách sạn	9,479	38,745,501,537	62,494	7,417	95,650	0.165	0.45%	0.152	0.45%	91.9%	101.1%	833	Đạt
Tỉ lệ % m ³ nước tiết kiệm so với m ³ tiêu thụ khu vực khách sạn													8.78%

*** Ghi chú:**

- Đơn giá TB tiền nước **18,590 đ/m³**
- MT: Chỉ tiêu môi trường, đơn vị tính = m³/khách (các khu vực nhà hàng, bếp, phòng ngủ, Tiệc, toàn khách sạn); m³/kg đồ giặt (nhà giặt);
- KT: Chỉ tiêu kinh tế, đơn vị tính = % chi phí nước/doanh thu.
- Khu vực khách sạn không bao gồm khối lượng nước tiêu thụ của Khu vực mặt bằng cho thuê.

*** Nhân xét:**

- Các khu vực không đạt các định mức chỉ tiêu kinh tế và môi trường so với pháp lệnh nước trong tháng 08/2016 là: Bếp lầu 6

*** Đề nghị:**

- Trưởng Bộ Phận/Outlets lập Hồ sơ Biểu mẫu Ghi nhận Thông tin và sự không phù hợp, phân tích rõ ràng và đầy đủ Các nguyên nhân và đề xuất các hành động khắc phục, phòng ngừa cần phải thực hiện nhằm đạt được định mức khách sạn đề ra trong các tháng tiếp theo. Đồng thời, phải thông báo cho tất cả nhân viên trong bộ phận để thực hiện và lưu các hồ sơ liên quan.