



PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

TEST REPORT

1. Tên khách hàng/ Client's Name: KHÁCH SẠN REX (REX HOTEL)
2. Địa điểm lấy mẫu/ Sampling location: KHÁCH SẠN REX (REX HOTEL) - 141 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
3. Loại mẫu/ Type of sample: Khí thải
4. Thông tin mẫu/ Sample information:

Mã số mẫu/ Sample code	Vị trí lấy mẫu (Tên mẫu)/ Sampling locations	Tọa độ/ Coordinate
KT01	Ổng xả khói thải máy phát điện khu Tây	X=1191807, Y=603778
KT02	Khí thải ống xả khói bếp khu Đông	X=1191807, Y=603851

5. Ngày lấy mẫu (nhận mẫu) /Sample date (Sample receipt): 31/08/2023

6. Ngày trả kết quả/ Returning results date: 07/09/2023

7. Bảng kết quả/ Results table

• Bảng 1/ Table 1:

STT/ No.	Thông số/ Parameters	Đơn vị/ Unit	Phương pháp thử nghiệm/ Testing methods	Kết quả/ Testing result		QCVN 19:2009/BT NMT
				KT01	KT02	Cột B ⁽¹⁾
1	Lưu Lượng ^(a)	m ³ /h	US EPA Method 2	-	5.799	-
2	Nhiệt độ ^(a)	°C	HDCV/LM-72	93	40	-
3	NO _x (Tính theo NO ₂) ^(a)	mg/Nm ³	HDCV/LM-82	346	<1,88	850
4	CO ^(a)	mg/Nm ³	HDCV/LM-82	435	9	1.000
5	SO ₂ ^(a)	mg/Nm ³	HDCV/LM-82	5	2,62	500
6	Bụi (PM) ^(a)	mg/Nm ³	US EPA Method 5	-	<21	200
7	Tiếng ồn ^(d)	dBA	TCVN 7878-2:2018	58,5	62,3	-

Chú thích/ Remarks:

- (a): Thông số đã được Bộ tài nguyên và Môi trường công nhận/ The parameter has been recognized by the Ministry of Natural Resources and Environment.
- (b): Thông số đã được ISO/IEC 17025:2017 công nhận/ The parameter has been recognized by ISO/IEC 17025:2017.
- (c): Thông số gửi nhà thầu phụ/ The parameters sent to subcontractors.
- (d): Thông số tự thực hiện, không được quy định theo các văn bản QPPL hiện hành của BTNMT ban hành trong lĩnh vực quan trắc.
- KPH: Không phát hiện (<MDL)/ Not detected
"-": Không quy định
- (1): Cột B: Quy định nồng độ C làm cơ sở tính giá trị tối đa cho phép trong khí thải công nghiệp đối với tất cả các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh, dịch vụ công nghiệp với thời gian áp dụng kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 09 năm 2023

- Kết quả phân tích chỉ có giá trị trên mẫu thử/ Testing results in this test reports are valid only for the sample
- Không được sao chép một cách không đầy đủ hoặc không có sự chấp thuận của công ty/ This report will not be reproduced except in full, without approval of company

TRƯỞNG PHÒNG THỬ NGHIỆM
Supervised by

GIÁM ĐỐC
Director

NGUYỄN CHÍ NHÃ

ĐOÀN THỊ THỦY